

Znak: HZR-231-59/19

Płock, dnia 29.04.2019 r.

Dotyczy: postępowania przetargowego, którego przedmiotem jest wykonanie zadania pn.: „**Podłączenie do nowego rurociągu DN 400 zb. 25, 27, 30 i 31 Baza Paliw nr 01**”.

Wyjaśnienia nr 2

Zamawiający informuje, iż zmianie ulega odpowiedź na pytanie nr 3, udzielona w ramach Wyjaśnień z dn. 26.04 br.

Pytanie:

Czy nowo wybudowany rurociąg DN400 podlega pod dozór UDT ?

Odpowiedź:

Tak, rurociąg DN400 podlega pod dozór UDT.

Podkreślamy, że powyższe wyjaśnienie jest wiążące dla Wykonawców ubiegających się o przedmiotowy Zakup.

Z poważaniem,
Przewodniczący Komisji Przetargowej

Samodzielny Inspektor


Przemysław Gręda

