

OZNACZENIA:

- ● – ręczny przycisk oddymiania
- S Rk – czujka optyczno konwencjonalna
- S R – optyczna czujka dymu nad sufitem podwieszanym
- S R – optyczna czujka dymu
- S R,D – czujka optyczno temperaturowa
- Y – ręczny ostrzegacz pożarowy
- I t – czujka temperaturowa
- – wskaźnik zadziałania
- C – istniejąca centrala ppoż
- CK – centrala klap oddymiających
- S – moduł sygnalizatorów
- 1/1 – moduł wejściowo–wyjściowy (1we/1wy – 1A/30V)
- S R – optyczna czujka dymu pod pogłogą podn.
- 2/2 – moduł wejściowo–wyjściowy (2we/2wy – 1A/30V)
- 1⊗ – sygnalizator akustyczny
- ZB – zasilacz buforowy
- Z – zasilacz klap odcinających
- – klapa transferowa
- • – przejście pomiędzy kondygnacjami

meritum grupa budowlana	**m e r i t u m Grupa Budowlana spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.,** 31-443 Kraków ul. Jugowicka 8a tel./fax. (032) 623 35 13						Stadium:	**PW**
Projektował	mgr inż. Stanisław Latos	Podpis		L-0508/01 technicznej ochrona mienia	Data	08.2018	Skala:	1:100
Opracował	mgr inż. Stanisław Latos			L-0508/01 technicznej ochrona mienia				

Inwestor: Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. Andrzeja Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Inwestycja: Przebudowa oraz przystosowanie do przepisów przeciwpożarowych budynku oddziału Otolaryngologii SPSK im. Andrzeja Mielęckiego ŚUM wraz z rozbudową instalacji wentylacji mechanicznej i gazów medycznych w ramach zadania "MODERNIZACJA BUDYNKU ODDZIAŁU OTOLARYNGOLOGII WRAZ Z BLOKIEM OPERACYJNYM" ETAP I

Lokalizacja: Katowice, ul. Francuska, dz. nr 6, obręb 0002 Dz. Bogucice-Zawodzie AR_54, 55, 56, 58, jedn. ewid. 246901_1, M.Katowice

Nazwa rysunku: **SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU - RZUT NISKIEGO PARTERU - ETAP I**

Branża: **ELEKTRYCZNA**

Nr rys.: **E/01P-EI**