Kąty zmiany kierunku trasy głównej α0

otwór 15
0,0-0,2 gleba
0,2-2,0 piasek drobny próchniczny
2,0-3,0 piasek pylasty próchniczny
woda nawiercona i ustabilizowana 2,0m

Otwór 14
0,0-1,0 Piasek pylasty
1,0-2,05 glina piaszczysta + organika, plastyczna IL=0,40
2,5-3,0 Nmg (glina pylasta) - namuł gliniasty - glina pylasta , czarna IL=0,55
sączenie na 2,7

Otwór 13
0,0-1,0 nN (Pg+C+Gb) czarny
1,0-2,0 Nmg (Gp) - namuł gliniasty - glina piaszczysta , czarna IL=0,40
2,0-2,9 Torf + Piasek drobny
2,9-3,0 Piasek drobny Próchniczny
woda nawierc i ustabiliz 1,6m ppt

Otwór 12
0,0-1,0 Piasek pylasty(grunt próchniczny)
1,0-2,4 Nmg (Gp) - namuł gliniasty - glina piaszczysta , czarna IL=0,35
2,4-3,0 Nmg (Gp) - namuł gliniasty - glina piaszczysta , czarna IL=0,35
woda nawierc 1,9; ustabilizowana 1,7m ppt

Otw 11
0,0-0,4 Gb
0,4-0,90 Piasek pylasty(grunt próchniczny)
0,9-2,5 Piasek drobny
2,5-3,0 Piasek średni
woda nawiercona 2,1m ppt, ustabilizowana 1,9m ppt

Poziom porównawczy 75,00 m n.p.m.

Studnia	W1	D1	Os	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15	D16	D17	D18	D18a	D19	D20
Typ		PP.D1000	Osadnik Bet.D2500	PP D630	PP D1000	PP D630	PP D1000	PP D630	PP D630	PP D630	PP D1000	PP D630	PP D630	PP D630	PP D630	PP D630	PP D1000	PP D1000	PP D630	PP D1000	PP D630	PP D630	PP D1000
Rzędna terenu projektowanego	82,10	85,50	85,50	85,48	85,29	85,20	84,93	84,88	84,74	84,72	84,74	84,72	84,66	84,64	84,51	84,50	84,62	85,07	85,48	85,63	85,63	86,10	86,47
Rzędna terenu istniejącego	81,58		84,65	84,65	85,05	85,05	85,09	84,95	84,88	84,88	85,01	85,01	84,68	84,50	84,50	84,70	84,93	85,40	85,61	85,69	85,79	86,10	86,45
Rzędna dna kanału	81,58 81,90	82,03	82,07	82,11	82,39	82,42	82,65	82,73	82,79	82,82	82,87	82,87	82,91	82,93	82,94	82,96	83,09	83,29	83,42	83,47 83,55	83,65	83,77	84,04
Zagłębienie dna kanału [m]	0,52 0,20	3,47	3,43	3,37	2,90	2,78	2,28	2,15	1,95	1,90	1,87	1,85	1,75	1,71	1,57	1,54	1,53	1,78	2,06	2,16 2,08	1,98	2,33	2,43
Długość trasy [m]	0,00	13,46	17,24	21,16	48,67	52,08	97,11	114,42	126,20	132,03	147,04	148,89	162,93	169,25	171,39	178,70	206,19	245,04	272,13	281,08	291,08	303,48	329,73

Materiał: Bet. 400; Rury kanalizacyjne PVC SN 8 D 400 L= 276,08m; PVC SN 8 D 315 L= 48,65m

Spadek / Odległości [m]: 10,0 ‰ L=52,08; 5,0 ‰ L=79,95; 3,0 ‰ L=46,67; 5,0 ‰ L= 102,38; 10,0 ‰ L= 48,65

Długość trasy [m] – odcinki: 5,0; 8,46; 3,78; 3,92; 27,51; 3,41; 45,03; 17,31; 11,78; 5,83; 15,01; 1,85; 14,04; 6,32; 2,14; 7,31; 27,49; 38,85; 27,09; 8,95; 10,00; 12,40; 26,25

Układanie rur w wykopie



Uwaga:

1. Parametry przykanalików, dla których brak profili podano na odnośnikach.
2. Kąty włączenia wg powyższego schematu.

88,75 Wp30
PVC160
L=0,75m
i=2,0%
α2=135°

Parametry włączanego wpustu deszczowego

archidrog
PRACOWNIA PROJEKTOWA
WITOLD ORCZYŃSKI
ul. Grunwaldzka 21
60-783 Poznań
tel.: 61 662-60-98
fax: 61-639-39-69
e-mail: pracowania@archidrog.pl
www.archidrog.pl

Stadium	Temat opracowania
Projekt wykonawczy	Roboty drogowe

Zadanie: Rozbudowa odcinka ulicy K. Kurpińskiego we Włoszakowicach

Branża: drogowa — Tytuł rysunku: PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ

Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Podpis	Skala	Nr rys.
Projektant	mgr inż. Halina Łukaszewska	Nr 3/98/JG do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		1:50	Kd3.1
Sprawdzający	mgr inż. Anna Wolska	Nr 113/DOŚ/07 do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej		Umowa nr z dnia 12.02.2016r.	Data opracowania CZERWIEC 2016
Asystent	mgr inż. Magda Stańczyk				