

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Żytnia 1, 25-018 Kielce
tel.: /041/3676796
www.mosir.kielce.pl
<https://platformazakupowa.pl/pn/mosir.kielce>

**WSZYSCY WYKONAWCY
ZMIANA TREŚCI SWZ**

N. ZP.2.26.55.2024

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym wariant pierwszy na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn.zm.) pn: „Wymiana pokrycia dachowego z płyt z poliwęglanu komorowego na Stadionie Piłkarskim przy ul. Ściegiennego 8 w Kielcach ”

1. Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp zmienia treść SWZ:

- w załączniku nr 9 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia poprzez dodanie w dziale Uwagi pkt 14 który brzmi :

14. Płyty z poliwęglanu komorowego docięte fabrycznie lub na miejscu budowy - przed zamontowaniem - należy przedmuchać z opiłków – plastikowych pozostałości po docięciu. Ponadto przed zamontowaniem płyty z poliwęglanu komorowego w formie prostokątnej należy okleić na krótszych końcach taśmą zabezpieczającą paroszczelną lub pełną (zgodnie z instrukcją montażu płyt z poliwęglanu komorowego lub innym dokumencie producenta płyt), zaś pozostałe płyty o nieregularnych kształtach – należy okleić izolacją paroszczelną lub pełną po całym obwodzie tych płyt (zgodnie z ww. instrukcją lub innym dokumentem).

2. Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe zmiany nie powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

W załączeniu:

- Opis przedmiotu zamówienia po zmianie 12.09.2024

Z poważaniem,
Przemysław Chmiel – Dyrektor MOSiR Kielce

DYREKTOR
mgr Przemysław Chmiel