



Uwagi:

- 1) Wymiary podano w [mm], rzędne w [m]
- 2) Rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji technicznej, opisem technicznym oraz dokumentacją instalacyjną
- 3) Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zabezpieczyć antykorozyjnie
- 4) Lokalizacja otworów w planie wg dokumentacji instalacyjnej
- 5) Przed przystąpieniem do betonowania należy osadzić elementy wyposażenia wydane w części instalacyjnej, tj. :
łączniki systemowe itp.
- 6) Wymiary podano w osi pręta
- 7) Stosować normowe średnice gięcia prętów oraz długości zakładów jeżeli nie podano inaczej na rysunku.
- 8) Pręty kolidujące z ewentualnymi otworami dogić lub dociąć.
- 9) Minimalna otulina zbrojenia fundamentó wynosi 50mm
ścian, stropu 30mm

BETON C-25/30 W8
STAL AIIIIN (BST 500S)zest.stali KT-05

<