ZBROJENIE STROPODACHU ETAP2

SKALA 1:100





Uwagi:

1) Wymiary podano w [mm], rzędne w [m]
2) Rozpatrywać łącznie z pozostałą częścią dokumentacji technicznej, opisem technicznym oraz dokumentacją instalacyjną
3) Powierzchnie betonowe stykające się z gruntem zabezpieczyć antykorozyjnie
4) Lokalizacja otworów w planie wg dokumentacji instalacyjnej
5) Przed przystąpieniem do betonowania należy osadzić elementy wyposarzenia wydane w części instalacyjnej, tj. : łączniki systemowe itp.
6) Wymiary podano w osi pręta
7) Stosować normowe średnice gięcia prętów oraz długości zakładów jeżeli nie podano inaczej na rysunku.
8) Pręty kolidujące z ewentualnymi otworami dogiąć lub dociąć.
9) Minimalna otulina zbrojenia fundamentó wynosi 50mm ścinan, stropu 30mm

A1-A1

1:50



BETON C–25/30 W8
STAL AIIIN (BST 500S)

Stropodach betonować w spadku

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione

temat: Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania sztolni ćwiczebnej na budynek strzelnicy sportowej. 44–280 Rydułtowy (J. ew. Rydułtowy; obr. Rydułtowy Górne; dz. ewid. nr 637/59)

inwestor: Miasto Rydułtowy 44–280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36

rys. Zbrojenie płyty stropodachu– Etap II

ambient

branża: KONSTRUKCJA		Nr upr.	Podpis	studio projektowe gliwice, głowackiego 5J
data: 12.2022	wykonał: mgr inż. P.Brzdęk			nr rys.
	sprawdził: mgr inż. T.Gara	2395/64		KT–08
skala: 1:50 1:100	projektował: mgr inż. P.Brzdęk	SLK/2208/ PWOK/08		