



- korzytko kablowe perforowane 50x50 z pokrywką; gr.1,0 ocynkowane; montowane na wspornikach
- uziom pinowej ocynkowany fi 16 R=< 10.0m
- iglica odgromowa h= 3 m
- panel fotowoltaiczny 300W/panel wraz z konstrukcją

temat: Projekt techniczny przebudowy, rozbudowy i zmiany sposobu użytkowania szatni ćwiczebnej na budynek strzelniczy sportowej 44-280 Rydułtowy (J. ew. Rydułtowy; obr. Rydułtowy Górne; dz. ewid. nr 837/35)				inwestor: Miasto Rydułtowy 44-280 Rydułtowy ul. Ofiar Terroru 36		studio graficzne	
tytuł: INSTALACJA FOTOWOLTAICZNA INSTALACJA ODGROMOWA I UZIOMOWA				projektant: mgr inż. P. Hepa		nr rys. E-11	
data: 11.2023				wykonano: 11.2023		nr rys. E-11	
sprawdził: mgr inż. P. Szydio				projektował: mgr inż. P. Hepa		nr rys. E-11	
skala: 1:100				projektował: mgr inż. P. Hepa		nr rys. E-11	

Rysunek ten podlega ochronie prawnej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 04.02.1994 o Prawie autorskim i prawach pokrewnych. Powielanie oraz wykorzystywanie rysunku bez zgody autora jest zabronione.