
 kratka transferowa (kratka nawiewna lub podcięcie o powierzchni 0,022m²)

↑
nawiewnik okienny, ciśnieniowy 20,0 m³/h (dP=20,0 PA)
z wytłumieniem akustycznym

 przewody wentylacyjne grawitacyjne stalowe nierdzewne Ø160, od strony pomieszczenia zakończony kratką wywiewną, od strony zewnętrznej zakończony nasadą kominową wykonaną z tworzywa sztucznego montowana na cokole.

Legenda:

— istniejące przewody kominowe

_____ projektowane przewody kominowe

	Usprawienie - przebudowa wentylacji grawitacyjnej w budynku Urzędu Miasta w Rydułtowach						
	Temat:	Lokalizacja: 44-280 Rydułtowy, ul. Ofiar Terroru 36 Działka nr 2054/61, Jednostka ewid. 241503_1 Rydułtowy, Obręb ewid. 241503_1.0003 Rydułtowy Górne					
Tytuł: RZUT PARTERU							
	Imię i nazwisko:	Nr upr.:	Specjalność:	Podpis:	Rewizja:	Data:	Skala:
Projektował:	mgr inż. arch. Waldemar BOBER	Rz/A-01/10 [SL-1457]	architektoniczna			VIII 2020	1:100
Opracowała:	mgr inż. Zuzanna KOSKO		architektoniczna		Branża:	Faza:	Rys. nr :
Opracował:	mgr inż. Joanna GÓRALCZYK		architektoniczna		A	PT	A-2
Opracowała:	mgr inż. arch. Anna KŁOSOK		architektoniczna				
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE - POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE							