

	<p style="text-align: center;">Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu[®] ul. Komeńskiego 35 ; 82-300 Elbląg tel. 55 230-41-84 , fax. 55 230-41-50 https://platformazakupowa.pl/pn/szpitalmiejski_elblaghttp://www.szpitalmiejski.elblag.pl/ e-mail: zamowienia@szpitalmiejski.elblag.pl</p> <p>Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na budowę zewnętrznej windy szpitalnej przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu</p>	<p>Nr sprawy: ZP/11/2021</p>
--	--	-----------------------------------

Elbląg, dnia 18.05.2020r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: Postępowanie w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na budowę zewnętrznej windy szpitalnej przy budynku głównym Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu sterylizacji. Nr sprawy **ZP/11/2021**,

Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu, ul. Komeńskiego 35 informuje, że zgodnie z art. 284 ust.2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. ustawy Pzp udziela wyjaśnień na pytania, które wpłynęły pytania od Wykonawców zgodnie z art. 284 ust. 1 i 2 ustawy Pzp o poniższej treści:

Pytanie 1

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę napędu windy z hydraulicznego na elektryczny?

Odpowiedź: Zgodnie z dokumentacją projektową

Pytanie 2

Zgodnie z dokumentacją projektową w ramach realizacji zadania należy dostarczyć i zamontować dźwig o wymiarach 1,5. x 2,5.m i udźwigu 1600kg. Na Polskim rynku spotkać się można z dźwigami hydraulicznymi szpitalnymi o standardowych wymiarach 1,4 x 2,4m i udźwigu 1600kg. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuści możliwość dostarczenia i montażu dźwigu hydraulicznego o wymiarach 1,4 x 2,4m i udźwigu 1600kg? Jeśli nie, prosimy o wskazanie produktu referencyjnego (występującego obecnie na naszym rynku), który wg Zamawiającego spełnia parametry podane w dokumentacji.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż dźwigu o wymiarach kabiny 1400 mm szerokości, 2400 mm głębokości oraz 1200 mm szerokości drzwi

Dyrektor
Szpitala Miejskiego św. Jana Pawła II w Elblągu
(-)
lek. Mirosław Gorbaczewski