



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Świnoujście, 20.02.2024r.

Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

EA/PW/NI/0285/46/2024/KSz

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie „Regulaminu Wewnętrznego w sprawie zasad, form i trybu udzielania zamówień na wykonanie robót budowlanych, dostaw i usług” na udzielenie zamówienia pn.: „**Zakup wraz z dostawą złoża filtracyjnego do sześciu filtrów zamkniętych na SUW Wydrzany**”

Odpowiedzi na pytania Wykonawców

W związku z wniesionymi przez Wykonawców pytaniami do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w w/w postępowaniu, Zamawiający poniżej publikuje treść pytań oraz odpowiedzi:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza granulację piasku filtracyjnego 0,71-1,25 mm zamiast 0,7-1,2 mm?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza dostawę piasku filtracyjnego o granulacji 0,71 – 1,25 mm.

Pytanie nr 2

Czy zamawiający dopuszcza brak certyfikatu znaku bezpieczeństwa dla oferowanych złożeń filtracyjnych?

Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza wystawienie na dostarczone złoże tylko deklaracji zgodności.

Pytanie nr 3

W opisie SIWZ w punkcie 4 pod tabelą umieszczony jest zapis "Wykonawca zobowiązany jest posiadać dla oferowanych złożeń certyfikat znaku bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną." Złoże filtracyjne jak piasek filtracyjny, żwir filtracyjny oraz złoże katalityczne G1 nie są materiałami budowlanymi. Związku z tym na złoże nie wystawia się certyfikatu znaku bezpieczeństwa i aprobaty technicznej.

Na złoże filtracyjne wystawia się deklarację zgodności gdzie są zapisy że oferowane złoże są zgodne z określonymi normami.

Czy zamawiający dopuszcza wystawienie tylko deklaracji zgodności.

Odpowiedź

Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 2, dopuszcza wystawienie na dostarczone złoże tylko deklaracji zgodności, o której mowa w pkt. 4 SIWZ zdanie drugie oraz w 8.4. SIWZ.

Pytanie nr 4

W przypadku piasku filtracyjnego jest podana granulacja 0,7-1,2 mm. Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie granulacji 0,71-1,25 mm.



Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.

72-600 Świnoujście, ul. Kołłątaja 4

tel. (91) 321 45 31 fax. (91) 321 47 82

Sąd Rejonowy Szczecin – Centrum w Szczecinie

XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000139551

NIP: 855-00-24-412

Wysokość kapitału zakładowego 99.812.400,00 zł

Odpowiedź

Zamawiający zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 1, dopuszcza dostawę piasku filtracyjnego o granulacji 0,71 – 1,25 mm.

Prokurent

mgr inż. Radosław Wrzeszcz