



UWAGI dot. piętra 7 :
Na piętrze 7 jest zamontowanych 6 czujek dymu na korytarzu. Na korytarzu jest 12 pól stropowych. W każdym polu stropowym powinna być jedna czujka dymu. Należy zamontować 6 dodatkowych czujek dymu oraz ewentualnie przesunąć czujki istniejące aby spełnić wytyczne dot. rozmieszczenia czujek dymu PKN-CEN/TS 54-14:2006. Ilość urządzeń przed rozbudową na pętli nr 5 wynosi 104 szt.

- UWAGI dot. rozbudowy SSP :
- Numeracja urządzeń istniejących na poszczególnych pętlach podano na podstawie otrzymanej dokumentacji powykonawczej.
 - Nowe urządzenia adresowalne (czujki, ROPy, moduły we-wy) należy zainstalować w istniejącej pętli - ułożyć okablowanie YnTKSYekw 1x2x0,8mm i wpiąć do istniejących urządzeń najbliższych miejscu zamontowania nowego urządzenia.
 - Każdy moduł kontrolno sterujący należy wyposażać w 2 izolatory pętlowe w obudowie typu ISM-95, tak aby zapewnić dla modułu odporność na zwarcie na pętli po dowolnej stronie modułu.

LEGENDA / SYMBOLE URZĄDZEŃ :

CSP	CENTRALA SYGNALIZACJI POŻAROWEJ typ wg części opisowej
CDSO	CENTRALA DSO typ wg części opisowej
CSO	CENTRALA ZAMKNIĘĆ OGNIOWYCH typ wg części opisowej
	CZUJKA OPTYCZNA DYMU typ wg części opisowej
	CZUJKA MULTISENSOROWA DYMU typ wg części opisowej
	CZUJKA TERMICZNA typ wg części opisowej
	RĘCZNY OSTRZEGACZ POŻAROWY typ wg części opisowej
	LINIOWY MODUŁ WEJ. - WYJ. typ wg części opisowej
	WSKAŹNIK ZADZIAŁANIA typ wg części opisowej
	ZASILACZ BUFOROWY zgodny z PN/EN 54-4 typ wg części opisowej
	CENTRALA SYSTEMU ASPIRACYJNEGO typ wg części opisowej
	rurka systemu aspiracyjnego z otworem zasysającym typ wg części opisowej
	LINIA DOZOROWA typ np. YnTKSYekw 1x2x0,8mm
	LINIA PH0/E0 typ np. YnTKSYekw 2x2x0,8mm
	LINIA STERUJĄCA, SYGNAŁOWA PH 90/E90 typ np. HDGs PH90/E90, HTKSH PH90/E90
	JEDNOSTRONNA KONTROLA DOSTĘPU typ wg części opisowej
	ZWORA ELEKTROMAGNETYCZNA SKD typ wg części opisowej
	ELEKTRORYGIEL SKD typ wg części opisowej
	PRZYCIŚK WYJŚCIA SKD typ wg części opisowej
	PRZYCIŚK WYJŚCIA AWARYJNEGO SKD typ wg części opisowej
	ZASILACZ BUFOROWY SKD typ wg części opisowej
	KONTAKTRON typ wg części opisowej
	SYGNALIZATOR typ wg części opisowej
SDP-2	STEROWNIK DRZWI PRZESUWNYCH typ wg części opisowej (DORMAKABA)
Ster.windy-3	STEROWNIK WINDY NR 2 typ wg części opisowej

UWAGA:
Rozbudowa istniejącego systemu sygnalizacji pożarowej.



ŁAPACZ WINKOWSKI		ARCHITEKCI	ŁAPACZ WINKOWSKI ARCHITEKCI Sp.J. arch. Paweł Łapacz arch. Marcin Winkowski ul. Krzycka 22/1 53-020 Wrocław www.lapaczwinkowski.pl			
STADIUM			PROJEKT WYKONAWCZY			
SPECJALNOŚĆ SYSTEM SSP PROJEKTANT	mgr inż. Mariusz Grzybalski		NUMER UPRAW.	CNBOP D-833/02	PODPIS	<i>Grzybalski</i>
TEMAT	REMONT Z DOSTOSOWANIEM ISTNIEJĄCEGO BUDYNKU DO AKTUALNYCH PRZEPISÓW PRZECIWOPOŻAROWYCH					
INWESTOR	UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU UL. KOMANDORSKA 118/120, 53-345 WROCŁAW					
OBIEKT	BUDYNEK ZAMIESZKANIA ZBIOROWEGO			BRANŻA	INSTALACJE TELETECHNICZNE	NR RYS.
LOKALIZACJA	UL. ŚLĘŻNA 33, 53-301 WROCŁAW DZ. NR 38, AR 36, OBRĘB 0022 POŁUDNIE			DATA	14.12.2018	
TYTUŁ RYSUNKU	RZUT PIĘTRA 7			SKALA	1:100	NR STR.
TT/7						