

Dopiewo, dnia 07.04.2021r.

ROA.271.3.2021

Do wszystkich uczestników postępowania


Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Skórzewo – budowa rejon ulic: Wiosenna, Jesienna, Letnia i Wakacyjna oraz budowa połączenia ul. Wiosennej do Jesiennej oraz Wiosennej do ul. Wierzbowej wraz z odwodnieniem**”.

Działając zgodnie z art. 284 ust. 6 Pzp, przekazuję treść pytania wraz z wyjaśnieniami, które wpłynęło do Zamawiającego w niniejszym postępowaniu:

Pytanie 1

Zwracamy się z prośbą o podanie bardziej szczegółowych informacji dotyczących regulacji lamp. Jakiego rodzaju są to lampy, ich wysokość, ilość opraw na słupie, czy są stalowe czy aluminiowe, czy są na fundamencie czy wkopywane bez.

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że słupy są wykonane z aluminium, o wysokości 7 m z jedną oprawą i fundamentem.

Pełniący funkcję Wójta
Gminy Dopiewo

mgr inż. Zbyszek Górny