

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu  
Za Groblą 8, 61-860 Poznań  
tel. (61) 8545-100

**Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień**  
uzgodnienia.poznan@psgaz.pl

**ProManLab Piotr Mańkowski**  
**Orłowskiego 8**  
**64-100 Leszno**

W/ znak:  
N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.114062.24

z dnia 20-09-2024  
z dnia 4-10-2024

Lokalizacja przedsięwzięcia:

Województwo: **wielkopolskie** Gmina: **Leszno** Miejscowość: **Leszno ul. Hansa Christiana Andersena, Skorupki, Uroczą, Złotnicza**

dotyczy: **Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową**

Szanowni Państwo,

nawiązując do pisma z dnia 20-09-2024 w sprawie jw. przesyłamy jeden egzemplarz mapy z zaznaczoną istniejącą siecią gazową. Uzgadniamy projektowane zadanie przy zachowaniu poniższych warunków:

1. W strefie kontrolowanej nie należy wznosić obiektów budowlanych, urządzać stałych składów i magazynów oraz podejmować działań mogących spowodować uszkodzenia gazociągu podczas jego użytkowania. Nie należy podejmować działań mogących spowodować uszkodzenie sieci gazowej, **wykopy w strefie kontrolowanej wykonywać ręcznie**. Regulacja wysokości armatury sieci gazowej i usuwanie kolizji odbywa się za zgodą i wiedzą Operatora sieci gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy.  
Prace budowlane muszą być wykonywane tak, aby nie wpływały na obniżenie stanu technicznego gazociągu, nie naruszały istniejącej sieci gazowej i nie wpływały na bezpieczeństwo dostaw gazu dla odbiorców w tym nie naruszały izolacji gazociągu, taśmy ostrzegawczej i sygnalizacyjnej. Szczególną ostrożność należy zachować podczas prowadzenia robót ziemnych, wykonywania wykopów oraz podczas zagęszczania gruntu lub podczas jakichkolwiek prac prowadzonych w strefie kontrolowanej. Zabrania się wbijania znaczników (stalowych prętów lub tyczek) w obrębie istniejącej sieci gazowej. Zasypanie wykopów w strefie kontrolowanej, w obrębie sieci gazowej należy wykonać ręcznie warstwami ubijanymi, co 20 cm.
2. Nie wyrażamy zgody na obniżenie rzędnej terenu w miejscu zlokalizowanej sieci gazowej. Informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. poz. 640 z 2013r.) odległość pionowa mierzona od górnej zewnętrznej ścianki gazociągu lub górnej zewnętrznej ścianki rury osłonowej powinna wynosić nie mniej niż 1,0m do powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niż 0,5m od spodu konstrukcji nawierzchni. Minimalna odległość pionowa od gazociągu do dna projektowanego rowu nie może być mniejsza niż 0,5m.

**W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujące zadanie będą obciążane kosztami usunięcia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.**

- 2a. Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac należy dokładnie określić rzeczywisty przebieg gazociągu/przyłączy przez dokonanie ręcznie przekopów poprzecznych nad osią gazociągu/przyłączy ustalających rzeczywistą trasę gazociągu/przyłączy oraz jego głębokość ułożenia lub wyznaczenie tego lokalizatorem przez uprawnionego geodetę. W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia należy wystąpić o wydanie warunków na przebudowę sieci gazowej.
- 2b. W miejscach zbliżeń i skrzyżowań z gazociągami należy zachować normatywne odległości projektowanych obiektów zgodnie z Dz. U. poz. 640 z 2013r.
3. Należy zwrócić uwagę na armaturę gazową, która nie może być zaasfaltowana lub przykryta płytkami, kostką itp. Krawężniki, wpusty uliczne, studnie kanalizacyjne należy zlokalizować w odległości min. 0,5m od sieci gazowej. Wkreślone geodezyjnie przyłącza mogą nie przedstawiać wszystkich czynnych przyłączy gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w miejscu lokalizacji przyłączy gazu z szafkami w granicy działki, należy wystąpić o warunki przebudowy przyłącza gazowego.
4. W przypadku jakichkolwiek zmian dokumentacji projektowej przy skrzyżowaniu z istniejącą siecią gazową, kompletną dokumentację projektową należy przedstawić do ponownego uzgodnienia.
5. **W terminie 14 dni przed rozpoczęciem robót Wykonawca zobowiązany jest zgłosić się do odpowiedniej terytorialnie jednostki eksploatującej w PSG OZG w Poznaniu tj. Gazowni w Lesznie, ul. Przemysłowa 12, 64-100 Leszno tel. 65 5256802, [gazownia.leszno@psgaz.pl](mailto:gazownia.leszno@psgaz.pl) w celu powiadomienia o przystąpieniu do prac.**
6. Ważność uzgodnienia wynosi 2 lata.

Z poważaniem

Mateusz Haremski  
Kierownik Sekcji Ewidencji  
Majątku i Uzgodnień



Elektronicznie  
podpisany przez  
Mateusz Haremski  
Data: 2024.10.04  
14:22:17 +02'00'

Załączniki:

- mapa sytuacyjna

Do wiadomości:

- Gazownia w Lesznie

Sprawę prowadzi:

Joanna Kasperuk, tel: (61) 8 545 303

**Joanna.Kasperuk**

Elektronicznie podpisany przez  
Joanna.Kasperuk  
Data: 2024.10.04 11:12:29 +02'00'





Legenda:

Część drogowa:

- proj. nawierzchnia drogi z kostki betonowej
- proj. nawierzchnia drogi z kostki betonowej (skrzyżowanie wyniesione)
- proj. nawierzchnia chodnika z kostki betonowej
- proj. nawierzchnia miejsc postojowych
- proj. tereny zielene
- proj. krawężnik betonowy 15\*30cm
- proj. krawężnik betonowy 15/22cm
- proj. obrzeże betonowe 8\*30cm
- proj. ściek z kostki betonowej

Część kanalizacyjna:

- proj. wpust deszczowy
- proj. studnia kanalizacji deszczowej
- proj. kanał deszczowy
- ist. rynny budynków mieszkalnych

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.  
Oddział Zakład Gazowniczy w Poznaniu

Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień  
Wykreślono przebieg sieci gazowej rozdzielczej niskiego  
i średniego ciśnienia w oparciu o istniejące  
plany sieci gazowej.

Uzgodnienie - pismo Nr 763.5000.114062.14  
Data 4.10.14 podpis  
WAŻNOŚĆ UZGODNIENIA 2 LATA

Obiekt:	Remont ulicy ks. Ignacego Skorupki wraz z drogami przyległymi			
Inwestor:	Miasto Leszno 64-100 Leszno, ul. Kazimierza Karasia 15			
Biuro projektowe:	ProManLab - Piotr Mańkowski; 64-100 Leszno ul. Orłowskiego 8			
Rysunek:	Projekt Zagospodarowania Działki: Plan sytuacyjny			
Stanowisko	imię i nazwisko	Nr uprawnień:	Podpis:	
Główny Projektant br. drogowa	mgr inż. Piotr Mańkowski	WKP/0305/ZOOD/21		
Sprawdzający br. drogowa	techn. Wiesław Kostórkiewicz	1760/94/Lo		
Stadium:	Data:	Format rysunku	SKALA:	Nr rysunku:
PZD	09.2024	297 / 600	1 : 500	2