



Wymiar	A	B	C	D
[cm]	120	145	50	15

STUDNIA ODWADNIAJĄCA



UWAGA:  
- na terenach zielonych, nieprzeznaczonych dla ruchu kołowego właz min. klasy A15;  
- w jezdni, w ciągach pieszo-jezdnych, na parkinkach klasa włazu D400

Inwestor

Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o.  
85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5

Jednostka autorska

"HYDROTERM" Krzysztof Chudy, 85-744 Bydgoszcz ul. Startowa 5

Objekt: Sieci, przyłącza i węzły centralnego ogrzewania do budynków mieszkalnych w rejonie likwidowanej ciepłowni przy ul. Kapuściska 4 w Bydgoszczy	Faza: P.W.	Skala: 1:25	Branża: ciepłna	Nr rys.: 15
		Nazwisko		Podpis
	Autor:	mgr inż. Krzysztof Chudy Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych i klimatyzacyjnych - wentylacyjnych nr upr. AUB-KZ-7210/307/89 GP-KZ-7342/46/91		
	Opracowała:	Paulina Bagińska		
Treść rys.: Studnia odwadniająca	Opracował:	mgr inż. Tomasz Kołakowski		
	Sprawdził:	inż. Józef Malecki Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami bud. w specjalności inżynierii sanitarnej oraz instalacji i urządzeń sanitarnych nr upr. 202/67/Bg 1393/75/Bg		
Data: 26 styczeń 2017				