




Wymiar	A	B	C	D
[cm]	120	145	50	15

STUDNIA ODPOWIETRZAJĄCA

- UWAGA:
- na terenach zielonych, nieprzeznaczonych dla ruchu kołowego właz min. klasy A15;
 - w jezdni, w ciągach pieszo-jezdnym, na parkinkach klasa włazu D400

Inwestor					Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o. 85-315 Bydgoszcz, ul. Ks. Józefa Schulza 5						
Jednostka autorska											
"HYDROTERM" Krzysztof Chudy, 85-744 Bydgoszcz ul. Startowa 5											
Objekt: Sieci, przyłącza i węzły centralnego ogrzewania do budynków mieszkalnych w rejonie likwidowanej ciepłowni przy ul. Kapuściska 4 w Bydgoszczy			Faza:		Skala:		Branża:		Nr rys.:		
			P.W.		1:25		ciepłna		14		
					Nazwisko				Podpis		
			Autor:		mgr inż. Krzysztof Chudy Uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji, urządzeń cieplnych i klimatyzacyjnych - wentylacyjnych nr upr. AUB-KZ-7210/307/89 GP-KZ-7342/46/91						
			Opracowała:		Paulina Bagińska						
Treść rys.:			Opracował:		mgr inż. Tomasz Kołakowski						
Studnia odpowietrzająca			Sprawdził:		inż. Józef Malecki		 Uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami bud. w specjalności inżynierii sanitarnej oraz instalacji i urządzeń sanitarnych nr upr. 202/67/Bg 1393/75/Bg				
Data: 26 styczeń 2017											