

**Wyjaśnienia specyfikacji warunków
zamówienia.**

Nasz znak ZP.271.21.2025

Nowy Targ 30.07.2025r.

Dotyczy: postępowania w trybie podstawowym na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Nowym Targu..

Zamawiający na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.) udziela wyjaśnienia specyfikacji warunków zamówienia w niniejszym postępowaniu. Wyjaśnienie udostępnia się na stronie internetowej. Niniejsze wyjaśnienie specyfikacji warunków zamówienia jest wiążące.

Pytanie nr 1

Proszę o podanie specyfikacji pompy ciepła - dla jakich parametrów (temperatury zewnętrznej, temperatury zasilania) pompa uzyskuje moc 16 kW? Czy podana w projekcie moc jest wystarczająca dla tego obiektu?

Odpowiedź:

Zakładana moc pompy ciepła powinna uzyskiwać moc grzewczą w wysokości 16 kW przy temperaturze zewnętrznej -20 st C

Dodatkowe informacje znajdują się w STWIOR dla branży sanitarnej.

Pytanie nr 2

W pkt. 4.1. opisu technicznego jest zapis "W wyniku obliczeń cieplnych ustalono sumaryczną stratę ciepła na przenikanie i wentylację: 48757 kW" - czy ta wartość jest prawidłowa i czy wobec tego założono pokrycie strat ciepła z pozostałych źródeł (wentylacja, wymiennik gruntowy)?

Odpowiedź:

Całkowita moc grzewcza wszystkich źródeł ciepła (pełniących funkcje grzewczą) w obiekcie wynosi 51,2 kW (powietrzna pompa ciepła typu split 16 kW oraz zabudowana pompa ciepła w centrali wentylacyjnej Sali sportowej 35,2 kW, pompa ta pełni funkcje grzewczą Sali sportowej). Moce te są wystarczające dla tego budynku.

Otrzymują:

1/ <https://platformazakupowa.pl/pn/nowytarg>

2/ a/a

wz. BURMISTRZA MIASTA

mgr inż. Waldemar Wojtaszek
I Zastępca Burmistrza

Referat ds. Zamówień Publicznych

e-mail: umnt@um.nowytarg.pl
www.nowytarg.pl

tel. (18) 26-11-244
fax (18) 26-62-312

pokój Nr 301, III piętro