



POZOSTAŁA CZĘŚĆ BUDYNKU - POZA OPRACOWANIEM

RZUT FUNDAMENTÓW  
skala 1:75

istn. uziom otokowy

Uziom windy należy się wykonać jako fundamentow oraz wykonać sieć połączeń wyrównawczych do której należy podłączyć wszystkie stalowe elementy konstrukcyjne windy oraz zbrojenia fundamentów . Rzeczystanca uzziemia -  $R < 10 \Omega$ . Projeziom fundamentowwy należy połączyć z istn. uziomem otokowym zgodnie z rys.

połączenia spawane

ZK Stuzienkagrunowa kontroho - pomiarowa

PROJEKT TECHNICZNY - cz. elektryczna			
Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Pleszu			
Investor:	Powiat Pleski 12-200 Plesz, ul. Warszawska 1		
Adres inwestycji:	12-200 Plesz, ul. Warszawska 1, dz. nr 488/15 obręb Plesz 1 (miejsc)		
Nazwa pvc:	Rzut fundamentów - uziom		
mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI nr upr. WAM/0050/POE/08 specjalistyczna w zakresie sieci, instal. i urządzeń sieci i elektroenergetycznych			Podpis:
Wzrost:	ELEKTRYCZNA	Data:	Luty 2022
Skala:	1:75	Strona nr:	
			Rys. nr E1