

Rzut poddasza - lokalizacja istn. rozdzielni TP-4

WYKAZ OBWODÓW TP-4

1.	OBWÓD GNIAZD	pom. nr. 47;48;49
2.	OBWÓD GNIAZD	pom. nr. 48
3.	PODGRZEWACZ WODY	pom. nr. 48
4.	PODGRZEWACZ WODY	WC
5.	OBWÓD GNIAZD	WC
6.	REZERWA	
7.	OBWÓD GNIAZD	pom. nr. 45;46;47
8.	OBWÓD GNIAZD	pom. nr. 43;44;45
9.	OBWÓD GNIAZD	pom. nr. 42;43
10.	OBWÓD OŚW.	pom. nr. 46 do 49
11.	OBWÓD GNIAZD	pom. nr. 40;41
12.	OBWÓD GNIAZD	pom. nr. 38;39;40
13.	OBWÓD GNIAZD	pom. nr. 36;37;38
14.	OBWÓD OŚW.	pom. nr. 39 do 45
15.	OBWÓD GNIAZD	pom. nr. 34/2;35;36
16.	OBWÓD GNIAZD	pom. nr. 34;34/2
17.	OBWÓD GNIAZD	pom. nr. 34;34/1
18.	OBWÓD GNIAZD	pom. nr. 50
19.	OBWÓD OŚW.	pom. nr. 34 do 38 + 50 + korytarz

Lokalizacja rozdzielni TP-4

Widok wyposażenia rozdzielni TP-4
/ na czewono zaznaczono fragmet rozdzielni do przebudowy /

Przebudowa rozdzielni TP-4 w zakresie:
- demontaż istn.wył.różnicowoprądowego P304 25A 30mA AC
- demontaż istn.wył.instalacyjnego nadprądowego S303B16A

zamontować :
- wył.różnicowprądowy np.S314 1000A C40 /30mA 4p lub równoważny / zabezpieczenie obw.zasil.windę /
- wył.różnicowprądowy np. S312 B20/30mA 2p lub równoważny / zabezpieczenie.zasil. obw."administracyjnego" windy /
- wył.instalacyjny nadprądowy S301B10/30mA lub równoważny / zabezpieczenie. obw. oświetlenia komunikacji przed windą

PROJEKT TECHNICZNY - cz.elektryczna
Budowa windy zewnętrznej do budynku Starostwa Powiatowego w Piszu

Inwestor: Powiat Piski
12-200 Pisz, ul. Warszawska 1

Adres inwestycji: 12-200 Pisz, ul. Warszawska 1, dz. nr 498/15 obręb Pisz 1 (miasto)

Nazwa rys.: Projektowana przebudowa rozdzielni TP-4

mgr inż. PIOTR CIOTROWSKI
nr upr. WAM/0050/POOE/08
spec.instalacyjna w zakresie sieci, instal. i urządzeń elektr.i elektroenergetycznych

Podpis:

Branża: ELEKTRYCZNA | Data: Luty 2022 | Rys. nr: **E6**

Skala: bs | Strona nr: