


| Pret nr 6 | |
|---|---|
| Lp. | Długość |
| 1 | 12329 |
| 2 | 12687 |
| 3 | 12907 |
| 4 | 13058 |
| 5 | 13160 |
| 6 | 13225 |
| 7 | 13256 |
| 8 | 13256 |
| 9 | 13225 |
| 10 | 13160 |
| 11 | 13058 |
| 12 | 12907 |
| 13 | 12687 |
| 14 | 12329 |
| Krotność: *1 | |







*UWAGI!*

1. *Na rysunku przedstawiono zbrojenie korpusu filara, poz. K3*
2. *W tabeli zestawieniowej podano ilość dla 1szt. korpusu filara.*
3. *Łącznie należy wykonać 1 sztukę korpusu filara (1x poz. K3)*
4. *Pręty, których figur nie pokazano na rysunku, stanowią pręty proste o długości wg tabeli zestawieniowej.*
5. *Otulina korpusów filarów min. 5.0cm*
6. *Założono, że długość handlowa pręta wynosi max. 14m. W przypadku zakupu prętów o długości handlowej mniejszej niż założona, Wykonawca uwzględni dodatkowe zakłady wynoszące min 40ø. Wykonawca przewidzi lokalizacje zakładów w taki sposób aby były one zgodne z PN–EN 1992.*

***ZESTAWIENIE DLA 1 SZT.:***
***BETON: 142.8m3***
***STAL A–IIIN: 12505.09kg***
***WYKONAĆ 1 SZT.***

***SCHEMAT UKŁADANIA PRĘTÓW Nr5 i Nr7, Nr4.1, Nr4.2, Nr4.3 SKALA 1:100***




## ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ

| POZ. | NR PRĘTA | ø [mm] | DŁUGOŚĆ [m] | ILOŚĆ | | | DŁ. ŁĄCZNA [m] A–IIIN | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | PRĘTÓW | x POZ. | RAZEM | ø16 | ø20 | ø28 |
| Poz. K3 – Korpus filara podpory 3 – 1 szt. | | | | | | | | | |
| K3 | 1 | 20 | 11.700 | 108 | 1 | 108 | | 1263.60 | |
| | 2 | 20 | 3.585 | 216 | 1 | 216 | | 774.36 | |
| | 3.1 | 28 | 5.910 | 96 | 1 | 96 | | | 567.36 |
| | 3.2 | 28 | 4.790 | 96 | 1 | 96 | | | 459.84 |
| | 4.1 | 28 | 2.755 | 79 | 1 | 79 | | | 217.65 |
| | 4.2 | 28 | 2.725 | 2 | 1 | 2 | | | 5.45 |
| | 4.3 | 28 | 2.645 | 2 | 1 | 2 | | | 5.29 |
| | 5 | 20 | 2.135 | 40 | 1 | 40 | | 85.40 | |
| | 6 | 20 | *12.945 | 14 | 1 | 14 | | 181.23 | |
| | 7 | 16 | 4.335 | 110 | 1 | 110 | 476.85 | | |
| DŁUGOŚĆ RAZEM [m] | | | | | | | 476.85 | 2304.59 | 1255.59 |
| MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] | | | | | | | 1.578 | 2.466 | 4.834 |
| MASA [kg] | | | | | | | 752.47 | 5683.12 | 6069.50 |
| MASA CAŁKOWITA [kg] | | | | | | | 12505.09 | | |

| BETON [m3] | 142.8 |
|---|---|

1) Opis kształtu pręta: PN–EN ISO 3766 (gabarytowo).
2) Opis dł. haka: gabarytowy. Jeśli nie podano, śr. gięcia: PN–EN 1992
3) Długość pręta L: rzeczywista. * – oznacza długość średnią.

Biuro Projektowe:
BIURO INŻYNIERSKIE MostRES
Biuro Inżynierskie "MostRES" Damian Kaleta
35–317 Rzeszów, ul. Tarnopolska 38
www. mostres.pl, e–mail: biuro@mostres.pl

Inwestor:
POWIAT BRZOZOWSKI – STAROSTWO POWIATOWE W BRZOZOWIE
UL. ARMII KRAJOWEJ 1
36–200 BRZOZÓW

| | |
|---|---|
| Nazwa zadania: | Budowa mostu w ciągu drogi powiatowej wraz z drogami dojazdowymi łączącymi Niewistkę z Jabłonicą Ruską |
| Tytuł rysunku: | Rysunek konstrukcyjny podpory K3 |
| Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY |
| Branża: | BM |
| Projektował: | mgr inż. Damian KALETA PDK/0155/POOM/07 |
| Data: | 02.2023 |
| Projektował: | mgr inż. Marcin KOKOSZKA PDK/0391/PWOM/17 |
| Skala: | 1:50, 1:100 |
| Sprawdził: | mgr inż. Dominik MACHETA PDK/0361/PWOM/21 |
| Nr rys.: | 6.3.3 |