

Miejsce przeprowadzenia pomiarów: Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy; im. Jana Długosza w Częstochowie; ul. Al. Armii Krajowej 13/15; 42-200 Częstochowa; Budynek A, B, Bl, C, D, E.

Wyniki pomiarowe

Budynek

Badanie stanu instalacji odgromowej i uziomów

Lp.	Badany punkt	Rs [Ω]	Xg	Rsx [Ω]	Ra [Ω]	Ciągłość	Ocena
1	Złącze kontrolne nr 1	2,60	1,4	3,64	10,00	Zachowana	Pozytywna
2	Złącze kontrolne nr 2	3,10	1,4	4,34	10,00	Zachowana	Pozytywna
3	Złącze kontrolne nr 3	4,20	1,4	5,88	10,00	Zachowana	Pozytywna
4	Złącze kontrolne nr 4	2,90	1,4	4,06	10,00	Zachowana	Pozytywna
5	Złącze kontrolne nr 5	3,30	1,4	4,62	10,00	Zachowana	Pozytywna
6	Złącze kontrolne nr 6	2,00	1,4	2,80	10,00	Zachowana	Pozytywna
7	Złącze kontrolne nr 7	3,20	1,4	4,48	10,00	Zachowana	Pozytywna
8	Złącze kontrolne nr 8	3,60	1,4	5,04	10,00	Zachowana	Pozytywna
9	Złącze kontrolne nr 9	3,80	1,4	5,32	10,00	Zachowana	Pozytywna
10	Złącze kontrolne nr 10	3,00	1,4	4,20	10,00	Zachowana	Pozytywna
11	Złącze kontrolne nr 11	2,60	1,4	3,64	10,00	Zachowana	Pozytywna
12	Złącze kontrolne nr 12	3,40	1,4	4,76	10,00	Zachowana	Pozytywna
13	Złącze kontrolne nr 13	2,80	1,4	3,92	10,00	Zachowana	Pozytywna
14	Złącze kontrolne nr 14	2,20	1,4	3,08	10,00	Zachowana	Pozytywna
15	Złącze kontrolne nr 15	3,90	1,4	5,46	10,00	Zachowana	Pozytywna
16	Złącze kontrolne nr 16	2,80	1,4	3,92	10,00	Zachowana	Pozytywna
17	Złącze kontrolne nr 17	2,90	1,4	4,06	10,00	Zachowana	Pozytywna
18	Złącze kontrolne nr 18	3,20	1,4	4,48	10,00	Zachowana	Pozytywna
19	Złącze kontrolne nr 19	3,40	1,4	4,76	10,00	Zachowana	Pozytywna
20	Złącze kontrolne nr 20	3,90	1,4	5,46	10,00	Zachowana	Pozytywna
21	Złącze kontrolne nr 21	2,60	1,4	3,64	10,00	Zachowana	Pozytywna
22	Złącze kontrolne nr 22	2,80	1,4	3,92	10,00	Zachowana	Pozytywna
23	Złącze kontrolne nr 23	2,50	1,4	3,50	10,00	Zachowana	Pozytywna
24	Złącze kontrolne nr 24	3,40	1,4	4,76	10,00	Zachowana	Pozytywna
25	Złącze kontrolne nr 25	3,80	1,4	5,32	10,00	Zachowana	Pozytywna
26	Złącze kontrolne nr 26	3,60	1,4	5,04	10,00	Zachowana	Pozytywna
27	Złącze kontrolne nr 27	3,10	1,4	4,34	10,00	Zachowana	Pozytywna
28	Złącze kontrolne nr 28	3,30	1,4	4,62	10,00	Zachowana	Pozytywna
29	Złącze kontrolne nr 29	2,40	1,4	3,36	10,00	Zachowana	Pozytywna
30	Złącze kontrolne nr 30	2,30	1,4	3,22	10,00	Zachowana	Pozytywna
31	Złącze kontrolne nr 31	2,90	1,4	4,06	10,00	Zachowana	Pozytywna
32	Złącze kontrolne nr 32	3,90	1,4	5,46	10,00	Zachowana	Pozytywna
33	Złącze kontrolne nr 33	3,60	1,4	5,04	10,00	Zachowana	Pozytywna
34	Złącze kontrolne nr 34	3,20	1,4	4,48	10,00	Zachowana	Pozytywna

Szkic rozmieszczenia uzłomów

