

UCZESTNICZY POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania pn.: „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Gminie Bieruń” nr sprawy ZP.271.14.2021.

Informuję, że:

- 1) Do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) wpłynęły pytania. Treść pytań oraz odpowiedzi Zamawiającego zawiera załącznik nr 1 do pisma.
- 2) Nie zmienia się treści ogłoszenia o zamówieniu.
- 3) Nie przedłuża się terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą.
- 4) Przekazane w piśmie informacje należy uwzględnić przy sporządzeniu oferty.

Przewodniczący komisji

**ZASTĘPCA NACZELNIKA
WYDZIAŁU INWESTYCJI I REMONTÓW**

/-/

ANDRZEJ BIALIK

Załączniki:

1. Pytania i odpowiedzi do treści SWZ.

Załącznik nr 1 do pisma
ZP.271.14.9.1.2021

Pytania do SWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego:

1. Czy Zamawiający ma inwentaryzację obiektów dla poszczególnych zadań i może je udostępnić?
2. Czy Zamawiający podtrzymuje warunki narzucone w audycie i ilości powietrza założone bo naszym zdaniem są błędnie założone. Zdaniem wykonawcy powinny być brane ilości osób w pomieszczeniach i minimalne wymagania higieniczne jakie należy przyjąć dla poszczególnych pomieszczeń.

Odpowiedzi:

Ad.1 Zamawiający nie dysponuje inwentaryzacjami obiektów.

Ad2.Zamawiający w SOPZ zapisał, że audyty energetyczne z 2018 r. stanowią jedynie dokumentację pogładową ze względu na obowiązujące nowe „standardy energetyczne WT 2021”.

Metodę obliczenia ilości powietrza wentylacyjnego, wybiera sobie Wykonawca/Projektant dokumentacji technicznej.