

Znak sprawy: **IR.271.2.2024**

Kudowa-Zdrój, 18.06.2024

**Odpowiedzi i wyjaśnienia do wniosku z dnia 17.06.2024**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 Pzp na zadanie pn.:

**„Renowacja zabytkowej kamienicy przy ul. Głównej 17 w Kudowie-Zdroju”**

Postępowanie zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych

Ogłoszenie nr 2024/BZP 00354997/01 z dnia 2024-06-06.

Strona internetowa prowadzonego postępowania: <https://platformazakupowa.pl/pn/kudowa>

---

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 1605 ze zm.) – zwana dalej ustawą, Zamawiający udziela odpowiedzi na złożone pytania i wnioski dotyczące zapisów podanych w Specyfikacji Warunków Zamówienia:

**Pytanie nr 1**

Proszę o informację co należy zrobić ze wszelkiego rodzaju kablami poprowadzonymi po elewacji budynku?

**Odpowiedź:**

Zamawiający informuje, że zgodnie z wytycznymi DWKZ z dnia 21.12.2023 r. należy uporządkować elewację poprzez zdemontowanie elementów wtórnych, a nowe okablowanie prowadzić podtynkowo.

BURMISTRZ

Aneta Potoczna

.....  
*Kierownik Zamawiającego*

Wyk. A. K.