

Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze
Rejon Gazowniczy w Bielsku – Białej
Rozdzielnia Gazu w Skoczowie
Ul. Górny Bór 27

B 8 / 6315 / 440 – 290 / 11 / 2010

Skoczów 02.11.2010

GEOKART-INTERNATIONAL Sp. z o.o.
35-113 Rzeszów ul. Wita Stwosza 44

Dotyczy: uzgodnienia projektu trasy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Ochaby Wielkie ,Ochaby Małe „Lewobrzeżne” (część południowa i północna), Wiślica, Skoczów (część północno-Zachodnia) Kiczyce (część zachodnia)

Odpowiadając na Wasze pismo w sprawie j.w. przesyłamy **projekt trasy sieci kanalizacji sanitarnej**, z naniesioną siecią gazową średniego ciśnienia, wg. stanu na dzień 02.11.2010 (nie wyklucza się istnienia w terenie gazociągów niezainwentaryzowanych geodezyjnie), które uzgadniamy przy zachowaniu następujących warunków:

- przed przystąpieniem do robót w należy pisemnie powiadomić Rozdzielnię Gazu w Skoczowie, podając termin rozpoczęcia robót, nazwisko, adres kierownika budowy i inspektora nadzoru.
- w celu dokładnej lokalizacji gazociągu należy wykonać przekopy kontrolne pod nadzorem pracownika Rozdzielni Gazu w Skoczowie.
- wykopy w pobliżu naszych urządzeń podziemnych prowadzić ręcznie, a w wypadku ich odkrycia fakt ten zgłosić w Rozdzielni Gazu w Skoczowie, celem dokonania oględzin oraz ustalenia zakresu prac związanych z zabezpieczeniem jego stanu technicznego.
- w przypadku głębokich wykopów (poniżej poziomu naszego uzbrojenia) gazociągi zabezpieczyć przed uszkodzeniem i zerwaniem przez podwieszenie na belkach.
- przy skrzyżowaniu projektowanej kanalizacji z istniejącym gazociągiem zachować odległość pionową min. 1,0 m lub zabudować rurę ochronną wg obowiązujących przepisów.
- przy przebiegu równoległym kanalizacji zachować odległość poziomą od gazociągu wynoszącą min. 1,5 m.

- kąt skrzyżowania gazociągu z rurociągami powinien być nie mniejszy niż:
 - dla g-gów ułożonych w ziemi bez rur ochronnych 45°
 - dla g-gów ułożonych w ziemi z zastosowaniem rur ochronnych 60°
- przy lokalizacji projektowanych studzienek kanalizacyjnych zachować odległość poziomą od gazociągu min. 1,5 m
- prace prowadzone w pobliżu naszych urządzeń prowadzić pod nadzorem naszego przedstawiciela.
- wytyczenie trasy w terenie uzgodnić z Rozdzielnią Gazu w Skoczowie.
- przed zasypaniem odkrytego gazociągu należy uzyskać od naszego przedstawiciela wpis do Dziennika Budowy o odbiorze stanu technicznego gazociągu.
- wszelkie koszty związane z ewentualnym uszkodzeniem gazociągu lub przebudową ponosi inwestor.

UWAGA: Projekt Zagospodarowania należy uzgodnić w: Gaz System Operator Gazociągów Przesyłowych, Terenowa Jednostka Obsługi Bielsko-Biała, ul. Gazownicza 14, w zakresie gazociągów wysokiego ciśnienia.

Uzgodnienie ważne jest 1 rok.

.....
 kierownik ds. technicznych
 Rozdzielnia Gazu w Skoczowie

 Marek Kozłowski

Załącznik:

- projekt zagospodarowania 5 szt.

Otrzymują: