

## PROTOKÓŁ NR 20/2012

### Z posiedzenia Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej

**Podstawa prawna:** art.27 ust.2 pkt. 1, art. 28 ust.1 – „Prawo Geodezyjne i Kartograficzne” (tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z późn. zm.), § 8 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. z 2001r. Nr 38, poz. 455) art.67 i 68 Kpa.

Na posiedzeniu w dniu 14.06.2012 zespół w składzie wg dołączonej listy obecności rozpatrzył następujące wnioski:

1. **ZUD/106/2012** Wymiana słupowej stacji transformatorowej z przebudową linii napowietrznej nN i SN- Pogwizdów ul. Zachodnia, Cieszyńska (działki 293/8, 292/1, 291/9, 684)

541.143.174

541.143.183

541.143.222

541.143.231

2. **ZUD/107/2012** Budowa kabla światłowodowego- Dębowiec ul. Cieszyńska (działki 537/74, 537/5, 537/85, 1419/2, 534/2, 535, 1418, 113/3, 134/3, 14/2pb, 224pb, 142, 144/2, 1405, 15pb, 157, 170, 169, 19pb, 172/2, 172/1, 1402, 178/4, 429/4, 429/5, 427/11, 427/12, 427/3, 427/7)

541.144.233

541.322.031

3. **ZUD/108/2012** Przebudowa sieci telekomunikacyjnej- Ustroń ul. Daszyńskiego (działki 288/5, 288/6, 790/2, 287/1)

541.431.022.1

541.431.022.3

4. **ZUD/110/2012** Projekt budowy kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączem energetycznym- Ochaby, Pierściec, Kiczyce

541.144.054

541.144.102

541.233.014

541.233.061

541.233.063-064

541.233.111

541.233.114

541.233.123

541.233.162

541.233.164



5. **ZUD/111/2012** Projekt budowy kanalizacji sanitarnej- Ochaby Małe, Ochaby Wielkie, Wiślica, Kiczyce, Skoczów

541.144.041  
541.144.043-044  
541.144.051,053  
541.144.091,094  
541.144.101-104  
541.144.152,154  
541.233.111,113  
541.233.163  
541.233.204,211  
541.411.011

-6. **ZUD/112/2012** Budowa transformatorowej stacji słupowej z przyłączami napowietrznym i kablowym-Ogrodzona (działki 529/9, 535/4, 541/2, 512/20)

541.322.233-234  
541.324.031-032

Wniosek będzie rozpatrywany  
w terminie późniejszym  
*Gryka*

**UWAGI I ZALECENIA:**

TP SA.

Ad1 - Bez uwag

Ad2 - Bez uwag

Ad3 - Bez uwag

Ad4, Ad5

Uzgadnia się plan z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń telekom. należy wykonać ręcznie pod nadzorem naszego przedstawiciela z zachowaniem norm obowiązujących w TP SA. Kolidujące urządzenia telekom. należy zabezpieczyć lub przebudować na koszt inwestora. Sposób zabezpieczenia urządzeń należy uzgodnić z przedstawicielem TP SA, a w przypadku konieczności ich przebudowy należy opracować PT i zatwierdzić w Wydziale Zarządzania Zasobami Sieci w Katowicach.

Ad6 - Bez uwag

Wiesław Jomaszewski

Dział Zarządzania  
Zasobami Fizycznymi Sieci

NG Słowo

ad4 Roboty ziemne, o pobliżu ppu prowadzić ręcznie. Na sztywno  
z istn. ppu kawałek ad. 411 015 ad

ad4, ad5 O naprawie roboty powiadomić NG Słowo podając  
numer i numer telefonu kierownika budowy. Przy przeklejeniu  
kierownika budowy ad. 411 151 od ppu. Właściciel  
z istn. ppu zachować odległość pionową min 0,5m.  
W przypadku przeklejenia wyprowadzić ppu, zabezpieczyć  
istn. ppu poprzez podcięcie na belkach



NETA31A

od 1, 2, 3, 4, 5 - bez uwag - Jan

720P Cieniec:

Ad 1 - przed projektowaniem linii napowietrznej nad ul. Cieniec  
wpodnieć w 720P Cieniec

Ad 2. - kabel światłowodowy poprowadzić zgodnie z warunkami  
podanymi w piśmie 720P-5443/2/82/1524/11-12 z 06.06.2012r.

Ad 4. - zgodnie z warunkami 720P-5443/2/68/1497/12 z 04.06.2012r.

Ad 5 - zgodnie z warunkami 720P-5443/2/58/1399/12 z 23.05.2012r.

Skrytyka Fre

IRC Sp. z o.o.

ad 1.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY  
KONTROLNE W CELU LOKALIZACJI I  
WYTRASOWANIA SIECI WOD.- KAN.  
PRACE W POBLIŻU SIECI WOD.- KAN.  
PROWADZIĆ REZNIE I POD PŁATNYM  
NADZOREM PRACOWNIKA W.Z.C. SP. Z O.O.  
- REJON SIECI W Cieniec TEL. 033 851-96-60  
W PRZYPADKU USZKODZENIA SIECI WOD.-  
KAN. W.Z.C. SP. Z O.O. OBCIĄŻA INWESTORA  
KOSZTAMI AWARII I PONIESIONYMI  
STRATAMI EKSPLOATACYJNYMI.

Zachować odległość min. 42m pój. stupa linii napowietrznej  
SN od wodociągu

ad 2.

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY  
KONTROLNE W CELU LOKALIZACJI I  
WYTRASOWANIA SIECI WOD.- KAN.  
PRACE W POBLIŻU SIECI WOD.- KAN.  
PROWADZIĆ REZNIE I POD PŁATNYM  
NADZOREM PRACOWNIKA W.Z.C. SP. Z O.O.  
- REJON SIECI W Cieniec TEL. 033 856-22-51 (Firma Delonac)  
W PRZYPADKU USZKODZENIA SIECI WOD.-  
KAN. W.Z.C. SP. Z O.O. OBCIĄŻA INWESTORA  
KOSZTAMI AWARII I PONIESIONYMI  
STRATAMI EKSPLOATACYJNYMI.

ad 3 bez uwag

ad 4, ad 5

PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT  
ZIEMNYCH NALEŻY WYKONAĆ WYKOPY  
KONTROLNE W CELU LOKALIZACJI I  
WYTRASOWANIA SIECI WOD.- KAN.  
PRACE W POBLIŻU SIECI WOD.- KAN.  
PROWADZIĆ REZNIE I POD PŁATNYM  
NADZOREM PRACOWNIKA W.Z.C. SP. Z O.O.  
- REJON SIECI W Cieniec TEL. 033 853-34-96  
W PRZYPADKU USZKODZENIA SIECI WOD.-  
KAN. W.Z.C. SP. Z O.O. OBCIĄŻA INWESTORA  
KOSZTAMI AWARII I PONIESIONYMI  
STRATAMI EKSPLOATACYJNYMI.

Zachować odległość przynajmniej od istniejącego ułożenia w uza-  
dzenia wodociągowe min 42m.

Dla projektowanej kanalizacji Sanitarnej posadowionej powyżej istn.  
urządzeń wodociągowych (w rzucie pionowym) na wodociągu  
zabudować mur ochronny.

Uwzględnić w miejscach zaznaczonych na mapie kolorem czerwonym  
wydzielenie muru ochronnego na kanalizacji sanitarnej w miejscu  
kolejnego skrzyżowania z ułoż. wodociągowym (dł. rys. 4r 5, 10, 22,  
24) - dół ZUDP MO/2012

Ło3



TAURON Dystrybucja S.A. RO Cieszyń

ad. 1 - bez uwag.

ad. 2 - trasę kablową prowadzić w odległości min. 1 m od stanowisk słupów elektroenergetycznych. Prace ziemne w pobliżu słupów prowadzić tak, aby nie zaprzężyły ich posadowieniu.

ad. 3 - bez uwag.

ad. 4 i 5 - Skierowania i zblizenia projektowanych umacheń z narzyni podziemnymi liniami elektroenergetycznymi nalezy wykonac zgodnie z normą PN SEP-E-004. Prace ziemne w pobliżu narych umacheń prowadzić zgodnie z zachowaniem szczególnej ostroznosci w porozumieniu z kierownikiem Postarunku Energetycznego Skociu. Trasę kanalizacji prowadzić w odlegosci min. 1 m od stanowisk słupów energetycznych, a prace ziemne w ich pobliżu prowadzić tak, aby nie zaprzężyły ich posadowieniu.

Gaz-System S.A.

ad. 5 - wytyczenie kanał trasy kanalizacji w pobliżu gazociągu. DN 300 dokonac w obecności przedstawiciela Gaz-System S.A.

Starostwo Powiatowe w Cieszyń; Wydział Architektury i Budownictwa  
akceptuje ten zakres realizacji mapy do celów  
projektowych dla składowi zuz 104/2012;  
ZUD 110/2012; ZUD 111/2012;

RG Cieszyń

Ad 1 - uzgadniany zgodnie z pismem znak: B2-432-345/12 z dnia 15.06.2012

Ad 2 - " - " - " - " - 32-432-344/12 - " - " -

Na tym protokół przeczytano i podpisano.

Podpisy członków Zespołu ZUDP, patrz lista obecności

Konsultanci:

ad 1

ad 11

ad. 2.

ad 3

ad 4

Stali członkowie:

Ad. 4. Pomychan E.

Ad 2. Jacek Staw













Ad 5

Ad 1



**Lista obecności – Członków Zespołu do koordynacji usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu obecnych na posiedzeniu w dniu 14.06.2012 r.**

**Stali członkowie:**

L.p.	Instytucja	Imię i nazwisko	Podpis
1.	Przewodniczący Zespołu	Piotr Jaworski w zastępstwie Henryka Batys	
2.	Wydział Architektury i Bud.	Janusz Stasica	
3.	Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego	Jan Smolarz	
4.	Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych	Ewa Pomykacz	
<b>Konsultanci:</b>			
1.	Wodociągi Ziemi Cieszyńskiej	Gregorz Halama	
2.	TAURON Dystrybucja SA RD Cieszyn	Wiesław Bratko	
3.	TPSA	Tomaszewska Wiesław	
4.	OGP Bielsko-Biała	Andrzej Kominek	
5.	Związek Spółek Wodnych Cieszyn		
6.	ŚZM i UW Cieszyn	Roman Jachimec	
7.	Netia S.A.	Tadeusz Roman	
8.	Telefonia Dialog		
9.	RG Skoczów	Krzysztof Rych	
10.	SKO-EKO sp. z o.o. Skoczów		
11.	RG Cieszyn	Janusz Husev	
12.	RG Jastrzębie		
13.	TAURON Dystrybucja GZE S.A.		
14.	GZWik Zebrzydowice		
15.	Miejsko-Gminna Spółka Wodna - Skoczów		
16.	UG Golezów		