



Sandomierz, dnia 15.11.2022 r.

ZOŚ/3405/2022

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. **„Rozbudowa i modernizacja Oczyszczalni ścieków w Sandomierzu”**.

PGKiM w Sandomierzu Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 12 jako Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych wyjaśnia:

Wniosek 1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na częściowe płatności jn.:

- 20% po opracowaniu koncepcji
- 40% po wykonaniu PZT, PAB w zakresie niezbędnym do założenia dokumentacji na pozwolenie na budowę
- 15% po uzyskaniu decyzji pozwolenia na budowę
- 25% po przekazaniu pozostałych dokumentów wymaganych umową

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na płatności częściowe i podtrzymuje zapisy zawarte w SWZ.

Wniosek 2.

Proszę o określenie szczegółowości wykonania projektu branży elektrycznej i AKPiA.

Czy schematy mają być jednokreskowe czy wielokreskowe.

Odpowiedź:

Projekt branży elektrycznej i AKPiA należy wykonać w sposób maksymalnie szczegółowy. Schematy mają być wielokreskowe.