

GMINA MIASTA DĘBICA

ul. Ratuszowa 2

39-200 Dębica

Dotyczy: **warunków technicznych na budowę nowych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż planowanej drogi przy ul. Mościckiego i ul. Metalowców w Dębicy.**

W odpowiedzi na Państwa wniosek z dnia 17.04.2023 r. (data wpływu: 18.04.2023 r.) oraz w związku z załączonym szkicem planowanej drogi, Wodociągi Dębickie Sp. z o. o., podaje warunki techniczne na budowę nowych odcinków sieci wodociągowej oraz sieci kanalizacji sanitarnej wzdłuż planowanej drogi przy ul. Mościckiego i ul. Metalowców w Dębicy:

I. Sieć wodociągowa:

1. Zaprojektować sieć wodociągową pierścieniową.
2. Miejsca włączenia:
 - 1.1. istniejący wodociąg PE dn 160 mm, dz. nr 704 lub dz. nr 698/1 obr. 2 przy ul. Mościckiego,
 - 1.2. zaprojektowany wodociąg PE dn 160 mm, dz. nr 430/93 obr. 2 przy ul. Metalowców, zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej znak: GK.IV.6630.1.345.2016 z dnia 02.08.2016 r. /**po jego wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji, oraz po uzyskaniu zgód właścicieli/** oznaczone kolorem niebieskim na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszych warunków.
3. Dane techniczne: sieć wodociągową należy zaprojektować wg aktualnych przepisów prawa budowlanego.
Wodociąg należy zaprojektować w miarę możliwości w chodniku lub poboczu.
Sieć należy projektować z rur PE dn 160 mm, PE 100 RC, SDR 11, PN 16.
Rury należy układać na głębokości 1,5 – 1,6 m.
4. Urządzenia wodociągowe: należy projektować zasuwę kołnierзовą PN 10 z miękkim uszczelnieniem, z wyprowadzeniem teleskopowym. Zasuwę i armatura powinny posiadać atest GSK.
5. Rurociągi należy znakować podwójną taśmą: sygnalizacyjną z wkładką metalową, której końcówki należy wyprowadzić do skrzynek, a na wysokości około 0,4 m nad przewodem należy ułożyć taśmę znakującą koloru niebieskiego.



II. Sieć kanalizacji sanitarnej:

1. Miejsce włączenia: tylko przez wiercenie wiertnicą w studni (nie wyrażamy zgody na rozkucie studni) na kanale sanitarnym w trakcie budowy PCW dn 315 mm, dz. 430/93 obr. 2 przy ul. Metalowców, zaprojektowanym zgodnie z odpisem protokołu z narady koordynacyjnej znak: GK.IV.6630.1.345.2016 z dnia 02.08.2016 r. **/po jego wybudowaniu i oddaniu do eksploatacji, oraz po uzyskaniu zgody właściciela/** oznaczoną kolorem pomarańczowym na załączniku graficznym, stanowiącym załącznik do niniejszych warunków.
2. Dane techniczne: sieć kanalizacji sanitarnej należy projektować w pasach drogowych w miarę możliwości grawitacyjnie, w odległości min. 1,0 m od granicy działek. Kanał należy projektować o średnicy obliczonej przez projektanta, ze spadkami jak w wytycznych. Spadki minimalne stosować należy tylko w wyjątkowych wypadkach. Koncepcję średnic projektowanego kanału sanitarnego i ewentualnej lokalizacji przepompowni ścieków należy uzgodnić z Wodociągami Dębickimi na etapie wstępnym projektu. Sieć kanalizacyjną należy projektować z rur ceramicznych, PE lub PCW, o sztywności obwodowej SN 8.
3. Studnie rewizyjne wykonać z kręgów betonowych o średnicy 1000 mm, z pierścieniem odciążającym i włazem typu ciężkiego.
4. W przypadku braku możliwości grawitacyjnego odprowadzenia ścieków, po opracowaniu i uzgodnieniu ww. koncepcji należy wystąpić z oddzielnym wnioskiem o wydanie warunków technicznych na zaprojektowanie sieciowej przepompowni ścieków wraz z rurociągiem tłocznym.

III. Informacje formalno-prawne:

1. Całość prac wykonać kosztem i staraniem Inwestora.
2. Całość prac należy prowadzić pod nadzorem Wodociągów Dębickich.
3. Niniejsze warunki są aktualne w odniesieniu do stanu prawnego nieruchomości istniejącego w dacie wpisanej na wniosku przez Wnioskodawcę.
4. Projekt należy uzgodnić w Starostwie Powiatowym w Dębicy.

IV. Niniejsze warunki są integralną częścią projektu budowlanego i są ważne przez okres dwóch lat od dnia ich wydania.

K I E R O W N I K
Wydziału Sieci Wod-Kan
Andrzej Tokarczyk

Opracowała: Małgorzata Lewandowska

Otrzymują:

1 x Adresat + 2 x załączniki graficzne

1 x a/a

