

ZF.271.22.2023

Jelcz-Laskowice, dnia 03.10.2023 r.

**Zamawiający:**

**GMINA JELCZ-LASKOWICE**  
ul. W. Witosa 24  
55-220 Jelcz-Laskowice

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**Dotyczy: postępowania pn. „Budowa pomostu rekreacyjnego na akwenu pierwszego stawu jelczańskiego przy plaży w Jelczu-Laskowicach”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2023 poz. 1605 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

Czy pale drewniane fi 180 też z modrzewia czy może być sosna w IV klasie impregnacji.

Odpowiedź:

Pale drewniane fi180 mają być wykonane z modrzewia.

Z upoważnienia Burmistrza  
Ilona Wróblewska  
Inspektor ds. zamówień publicznych i funduszy  
strukturalnych