



**Wojewódzki Szpital Specjalistyczny  
im. J. Gromkowskiego**

51-149 Wrocław, ul. Koszarowa 5

NIP: 895-16-31-106, Regon: 000290469

tel. cent. 71/325-03-56 do 59; 71/326-13-27 do 31; sekretariat 71/395-74-26; fax 71/326-06-22



**DOLNY  
ŚLĄSK**

Wrocław, dnia 14.07.2023r.

### **Uczestnicy postępowania**

**Dotyczy:** TP 30/23 Zaprojektowanie i wymiana dźwigu osobowego nr D-17 w istniejącym szybie budynku A1 w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu przy ul. Koszarowej 5

Na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytania:

#### **PYTANIE NR 1:**

Dzień dobry. W związku z opisem przedmiotu zamówienia nasuwają się następujące pytania.

1. W parametrach dźwigu po wymianie wskazano kabinę przelotową, jednakże z udostępnionych rzutów wynika, że istniejący dźwig ma wejścia po tej samej stronie na obu poziomach. Czy nowy dźwig również ma mieć kabinę z wejściem jednostronnym?

#### **Odpowiedź na pytanie Nr 1:**

Nowy dźwig ma mieć kabinę przelotową. Wejście do dźwigu na poziomie piwnicy i na poziomie parteru zgodnie ze stanem istniejącym i załączonymi rysunkami (rzut piwnicy i parteru bud. A1 z szybem windowym).

#### **PYTANIE NR 2:**

Nowy dźwig ma być dźwigiem elektrycznym, jednakże opis mówi o dźwigu z maszynownią boczną. Powszechne dźwigi elektryczne nie posiadają pomieszczenia maszynowni, lub posiadają maszynownię górną (starsze rozwiązanie). Czy Zamawiający dopuszcza montaż dźwigu bez maszynowni, ze sterowaniem mieszczącym się w szafie sterowej montowanej natynkowo na górnej kondygnacji?

#### **Odpowiedź na pytanie Nr 2:**

Zamawiający dopuszcza montaż dźwigu bez maszynowni, ze sterowaniem mieszczącym się w szafie sterowej montowanej natynkowo na górnej kondygnacji.

#### **PYTANIE NR 3:**

Czy nowy dźwig ma posiadać drzwi przystankowe z odpornością pożarową klasy EI30 lub EI60, czy drzwi bez odporności pożarowej E120 lub bezklasowe?

#### **Odpowiedź na pytanie Nr 3:**

Zamawiający nie wymaga aby nowy dźwig posiadał drzwi przystankowe o odporności pożarowej.

**W załączeniu: Rysunki-rzuty**

Sporządziła: Elwira Stołba