



**Do wiadomości
wszystkich uczestników postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr 138/2020/PN/DZP realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Wykonanie prac remontowych polegających na malowaniu klatek schodowych oraz korytarzy w Domu Studenta nr 9 przy ul. Kanafojskiego 8 Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA NR 2

Zamawiający Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych przedstawia uprzejmie odpowiedzi na otrzymane zapytania.

Pytanie nr 1: Po przeprowadzeniu oględzin obiektu przeznaczanego do remontu stwierdziliśmy , że według naszych obmiarów łączna powierzchnia ścian i sufitów przewidzianych do gruntowania i malowania farbą wynosi 2033 m² i jest większa niż w przedmiarze zamieszczonym w ogłoszeniu (1787,62 m², pozycja 1.1.3). Czy Zamawiający przewiduje malowanie wszystkich powierzchni ścian i którą wartość należy przyjąć do oferty ?

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje pomalowania klatek schodowych i korytarzy. Jeśli z obliczeń wychodzi większa ilość należy przyjąć większą ilość.

Pytanie nr 2: Po przeprowadzeniu oględzin obiektu przeznaczanego do remontu stwierdziliśmy , że według naszych obmiarów łączna powierzchnia ścian przewidzianych do lakierowania wynosi 830 m² i jest większa niż w przedmiarze zamieszczonym w ogłoszeniu (466,74 m², pozycja 1.1.6). Czy Zamawiający przewiduje lakierowanie wszystkich powierzchni ścian pokrytych obecnie lamperią i którą wartość należy przyjąć do oferty ?

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje lakierowanie wszystkich powierzchni ścian pokrytych lamperią. Jeśli z obliczeń wychodzi większa ilość należy przyjąć większą ilość.

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający przewiduje wykonanie uzupełnienia spękanych gładzi gipsowych i pęknięć w murach ? Pozycja przedmiaru 1.1.3 (KNR 2-02 1505-01) nie przewiduje takich prac przed malowaniem.

Odpowiedź:

Przed robotami malarskimi należy uzupełnić spękania i pęknięcia w murach.

p.o. KANONERZA
mgr Andrzej Kanonierza
(podpis osoby upoważnionej)

Sporządzili: mgr Zygmunt Bartnikowski
mgr inż. Grzegorz Zamyślewski
inż. Paweł Wiśniewski

GLÓWNY SPECJALISTA