

Opis przedmiotu zamówienia

– kompleksowa usługa w zakresie ochrony przeciwpożarowej

- 1) sprawowanie bieżącego nadzoru nad stanem ochrony przeciwpożarowej w budynkach i lokalach SPZOZ WSPRiTS w Płocku, wykazanych w załączniku nr 4,
- 2) przedkładanie zleceniodawcy propozycji poprawy stanu ochrony ppoż. oraz dostosowania obiektów do wymagań ochrony ppoż. w związku ze zmianą ich przeznaczenia bądź nowymi regulacjami prawnymi, prowadzenie pełnej dokumentacji przeciwpożarowej określonej przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U.2020.961 z dnia 2020.05.29 ze zm.), przepisami wykonawczymi do tej ustawy, w tym m.in. opracowywanie i aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
- 3) pełnienie nadzoru nad drożnością dróg ewakuacyjnych i oznakowań we wszystkich obiektach zleceniodawcy,
- 4) terminowe organizowanie i przeprowadzanie próbnych ewakuacji,
- 5) terminowe dokonywanie przeglądów, konserwacji i napraw podręcznego sprzętu gaśniczego wykazanego w załączniku nr 3,
- 6) terminowe dokonywanie przeglądów, konserwacji i utrzymania w sprawności hydrantów wewnętrznych wykazanych w załączniku nr 3, węży hydrantowych oraz związanych z nimi elementów instalacji oraz przeprowadzanie prób ich funkcjonalności,
- 7) terminowe dokonywanie przeglądów, konserwacji, drobnych napraw i regulacji drzwi przeciwpożarowych wykazanych w załączniku nr 3 w budynkach i lokalach zleceniodawcy,
- 8) przedkładanie zleceniodawcy protokołów z przeprowadzonych prób funkcjonalności, przeglądów, konserwacji i napraw,
- 9) wymianę i utylizację zużytego proszku gaśniczego,
- 10) przeprowadzanie szkoleń pracowników oraz innych osób pracujących w zakładzie.

**Wykaz ilościowy sprzętu przeciwpożarowego rozmieszczonego na poszczególnych obiektach i ambulansach sanitarnych
 SP ZOZ Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku**

Lp	Wykaz obiektów/ adres	Hydrant wewnętrzny	Gaśnica proszkowa GP-1zABC	Gaśnica proszkowa GP-2xABC	Gaśnica proszkowa GP-4xABC	Gaśnica proszkowa GP-6xABC	Gaśnica śniegowa UGSE-2	Agregat śniegowy AS20	Drzwi przeciwpożarowe Szt./model/odporność	Uwagi
1.	Płock, ul. Narodowych Sił Zbrojnych 5 budynek	4 Ø 52 2 Ø 25			11	3	1		1 Model -YAWAL 75EI Odporność EI 30	
	ambulance	-	5	16					5 Model DELTA E12 30 Odporność EI 30	
2.	Płock, Strzelecka 3 budynek	2 Ø 25			4			1	1 Model DELTA E12 30 Odporność EI 30	
	ambulance	-	16	6						
3.	Płock, Wyszogrodzka 1a Dyspozytornia								1	
4.	Płock Podolszyce Armii Krajowej 62, budynek	-	1	1	1					
	ambulance	-								
5.	Gąbin, ul. Płocka 19A budynek	2 Ø 25			3				1	
	ambulance	-	1							
6.	Wyszogród, Płocka 29A budynek	2 Ø 25			3				1	
	ambulance	-								
7.	Staroźreby, ul. Płocka 34 budynek	-			2					
	ambulance	-	1	1						
8.	Gostynin, ul. Przemysłowa 1, budynek	-		4	2					
	ambulance	-	5							
9.	Sierpc, ul. Braci Tułodzieckich 19, budynek	-			4	1			1	
	ambulance	-	4	5						
10	Sochaczew		2							
11	Iłów		3			1				
	RAZEM:	12	38	33	32	5	2	1	12	

Wykaz budynków i lokali SP ZOZ WSPRiTS w Płocku

LP.	Nazwa obiektu	Adres
1	2	3
1.	Budynek administracyjny	Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock
2.	Stacja Obsługi Pojazdów	Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock
3.	Portiernia	Narodowych Sił Zbrojnych 5, 09-400 Płock
4.	Budynek pogotowia O/Płock	Strzelecka 3, 09-402 Płock
5.	Budynek magazynowo-garażowy	Strzelecka 3, 09-400 Płock
6.	Budynek pogotowia - Podstacja	Płocka 29a, 09-450 Wyszogród
7.	Budynek pogotowia - Podstacja	Płocka 19a, 09-530 Gąbin
8.	Budynek pogotowia O/Sierpc	Braci Tułdzieckich 19, 09-200 Sierpc
9.	Budynek garaży	Braci Tułdzieckich 19, 09-200 Sierpc
10.	Budynek wiaty	Braci Tułdzieckich 19, 09-200 Sierpc

NAJEM:

LP.	Nazwa obiektu	Adres
1	2	3
1.	Podstacja Staroźreby	Płocka 34, 09-440 Staroźreby
2.	Oddział Gostynin	Przemysłowa 1, 09-500 Gostynin
3.	Miejsce wyczekiwania Płock	Armii Krajowej 62, 09-410 Płock
4.	Serwerownia Płock	Wyszogrodzka 1a, 09-402 Płock
5.	Miejsce wyczekiwania ZRM	Wyzwolenia 5a, 96-520 Iłów
6.	Podstacja Sochaczew	15 Sierpnia 6, 96-500 Sochaczew