

WYKOP OTWARTY

wykonać ze szczególną ostrożnością na warunkach GAZ SYSTEM S.A. Proj. kabel SN 15kV w rurze ochronnej DVK 110



LEGENDA:

- Projektowany kabel SN 15kV typu 3xNA2XS(F)2Y-1x150mm²
- Projektowany kabel w rurze ochronnej

Inwestor: ENEA Operator Sp. z o.o. ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań	**PROJEKTOWAŁ:** **mgr inż. Łukasz Sobierajski** upr. bud. WKP/0223/PWOE/05 sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
Temat: Wykonanie powiązania kablem SN 15kV między stacjami transformatorowymi SN/nn nr K/E 3012 oraz MST 866 w m. KOZIEGŁOWY, gm. Czerwonak	**OPRACOWAŁ:** **mgr inż. Jakub Perek** **SPRAWDZIŁ:** **mgr inż. Jaromir Czerniak** upr. bud. 70/2005/ZG sieci, instalacje i urządzenia elektryczne i elektroenergetyczne
Nazwa rysunku: Przekrój poprzeczny skrzyżowania z gazociągiem wysokiego ciśnienia	INWESTOR: ENEA Operator Sp. z o.o. Oddział Dystrybucji Poznań ul. Strzeszyńska 58, 60-479 Poznań Data: 06.2020 Symbol: Nr rys.: 2

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
mgr inż. ŁUKASZ SOBIERAJSKI
upr. bud. [illegible]/PWOE/05