

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji „AQUA” Spółka z o.o.
siedziba: 12-100 Szczytno ul. Polska 38, NIP 745-000-17-18, kapitał Spółki: 559 400,00 zł
Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS: 0000000574
tel. 0 89 624 22 41

Usługi Inżynierskie
Maciej Bartosiewicz
Ul. Żołnierska 4/60
11-700 Mrągowo

Nasz znak: PWiK-DT/821/ Szczytno, 22.05.2020r

INFORMACJA TECHNICZNA O OCENIE STANU TECHNICZNEGO
sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej wraz z
przyłączami zlokalizowanymi na ul. Elizy Orzeszkowej.

W nawiązaniu do wniosku z dnia 14.05.2020 informujemy że PWiK „AQUA” sp z o.o. nie jest uprawniona przez właściciela sieci wod-kan Gminę Miejską Szczytno do wydawania warunków technicznych na rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej, możemy jedynie przedstawić aktualny stan techniczny wnioskowanej sieci wraz z przyłączami.

I. Sieć wodociągowa.

Ulica Elizy Orzeszkowej jest zasilana w wodę z wodociągu DN100 materiał PCV.

1. Przyłącza wody.

Przyłącza wody do budynków są wykonane z rur PE. Wszystkie budynki mieszkalne są przyłączone do sieci wodociągowej. Brakuje przyłącza wody do dz.nr 637 oraz 656 i 633. Na sieci są zamontowane nawiertki starego typu NCS oraz nowego NWZ. Nie wszystkie nawiertki mają wyprowadzenia umożliwiające ich zakręcenie.

II. Sieć kanalizacyjna.

Ścieki są odbierane z ul. E. Orzeszkowej rurociągiem DN200, materiał rurociągu PCV. Studnie wykonane z PCV i kręgów betonowych.

1. Przyłącza kanalizacyjne.

Wszystkie budynki mieszkalne są przyłączone do kanalizacji sanitarnej.

Materiał przyłącz PCV DN 160.

Sieć kanalizacyjna wraz z przyłączami jest w dobrym stanie technicznym, jedynie w niektórych studniach betonowych są widoczne ubytki zaprawy na łączeniach kręgów.

KIEROWNIK
D/S TECHNICZNYCH
Cezary Kośnik