POMIESZCZENIE WARSZTATOWE | 13 POMIESZCZENIE SOCJALNE | 11 ŁAŹNIA MĘSKA | 02 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE + SZATNIA PERSONELU SPRZĄT.

OWEGO | 14 ŁAZIENKA | 03 KORYTARZ | 01 WIATROŁAP

3 4 5 6 D C B A

KK 100
70m3/h

NK 100
70m3/h

wywiewnik sufitowy fi 100
metalowy malowany proszkowo
wydajność 70m3/h
nawiewnik sufitowy fi 100
metalowy malowany proszkowo
wydajność 70m3/h

KP100m3/h

kratka przepływowa w donej części drzwi
lub podcięcie o pow. czynnej min. 220cm2
prodkość do 1m/s

wywiewnik
400x400/Ø160
180m3/h

nawiewnik
PWKA 600x600/160
240m3/h

kanał nawiewny
izolowany termicznie i akustycznie

kanał wywiewny
izolowany termicznie i akustycznie

centrala wentylacyjna

UWAGA:
Ze względu na zakres opracowania, który obejmuje instalacją instniejący budynek, należy bezwzględnie przed wykonaniem przebić pod wentylację i zamówieniem elementów sprawdzić możliwość ich prowadzenia we wskazanym miejscu - w razie braku możliwości można elementy nieznacznie przesunąć a resztę kształtek dostosować.

centrala Nw1-Wn1
Nawiew (Vn=4430m3/h; Δp=250 Pa), tnl-wynikowa st,tnz-24st.,
- filtr kieszeniowy klasy F7 ePM1 50%,
- obrotowy wymiennik ciepła o sprawności temperaturowej 88%
- nagrzewnica wodna /glikol o mocy grzewczej 14W
- zespół wentylatora nawiewnego EC o znamionowej mocy elektrycznej 1,6 kW, 230V/Hz
Wywiew (Vn=4430m3/h; Δp=250 Pa)
- filtr kieszeniowy klasy M5 ePM1 50%,
- zespół wentylatora wywiewnego o znamionowej mocy elektrycznej1,6 kW, 230V/Hz
Wymiary i masa dobranej centrali:
- wymiary centrali max (długość x szerokość x wysokość) - 2600x1600x1730mm
- masa centrali max- 405 kg
- poziom mocy akustycznej na zewnątrz urządzenia: suma 58 dB

08 PRZEDSIONEK WC MĘSKIEGO

10 UMYWALNIA MĘSKA | 09 WC MĘSKIE | 05 ŁAŹNIA I UMYWALNIA DAMSKA

07 SZATNIA MĘSKA | 06 POMIESZCZENIE GOSPODARCZE | 04 SZATNIA DAMSKA

INWESTOR:	45 WOJSKOWY ODDZIAŁ GOSPODARCZY, 69-211 WĘDRZYN
OBIEKT:	BUDYNEK NR 15, DZIAŁKA NR 19/10, JEDNOSTKA EWID. 080704_5 SULĘCIN, OBRĘB EWID. 0054 ŻUBRÓW, GMINA SULĘCIN, POWIAT SULĘCIŃSKI, WOJ. LUBUSKIE – TEREN ZAMKNIĘTY
TYTUŁ:	P.B. "REMONT ŁAŹNI W BUDYNKU NR 15 WRAZ Z REMONTEM INFRASTRUKTURY TOWARZYSZĄCEJ"
	RZUT PRZYZIEMIA

MABUD
"MABUD" BIURO USŁUG DLA BUDOWNICTWA, SPÓŁKA CYWILNA
DANUTA I MARIAN MAZGAJ, ul. BIELIKA 53, 44-122 GLIWICE

PROJEKTANT, SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE	MGR INŻ. MAŁGORZATA PUC	NR UPR. SLK/0761/PWOS/05	06-2021	
SPRAWDZAJĄCY, SPECJALNOŚĆ: INSTALACJE SANITARNE	MGR INŻ. KATARZYNA ODLANICKA-POCZOBUT	NR UPR. SLK/0480/PWOS/04	06-2021	
SKALA RYSUNKU:	1:50	NR PROJEKTU: 202103/PW	NR RYSUNKU:	PW-WM/01