



Gmina Zbrostawice

ul. Oświęcimska 2 • 42-674 Zbrostawice

Tel. 32 233 70 12 • fax. 32 233 71 00

www.zbrostawice.pl • email: urząd@zbrostawice.pl

Zbrostawice, dn. 16.03.2023 r.

PZP.271.5.2023

Informacja o zadanych w postępowaniu pytaniach i udzielonych odpowiedziach

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022, poz. 1710 tj.), dalej Pzp, na realizację zadania pn.: „**Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Ziemięcicach wraz z termomodernizacją, zastosowaniem OZE oraz dostosowaniem do osób niepełnosprawnych**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 2 ustawy Pzp w związku z zapytaniem do treści SWZ, Zamawiający udziela wyjaśnień:

Pytanie nr 1

Na przekroju przez warstwę posadzki oznaczonej jako P.06 posadzkę należy wykończyć żywicą epoksydową. Jednakże w karcie pomieszczenia nr 0.1 (zał. 1 - karty pomieszczeń) posadzkę wiatrołapu należy wykończyć lastrykiem. W związku z tym proszę o wyjaśnienie czy posadzkę w wiatrołapie należy wykończyć żywica epoksydową czy lastrykiem. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź:

W wiatrołapie należy wykonać posadzkę w kolorze żółtym z żywicy epoksydowej.

Pytanie nr 2

Proszę o podanie podstawowych parametrów (wymiary, materiał wypełnienie, sposób otwierania itp.) bramy wjazdowej, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź:

Furtkę i Bramę wejściową należy wykonać w istniejącym ogrodzeniu jako systemową z kształtowników zamkniętych prostokątnych. Wysokość i forma identyczna jak istniejąca brama wjazdowa. Materiał – stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy. Wypełnienie - kształtowniki 25 x 25 mm, spawane do konstrukcji, w układzie pionowym co ok. 12cm. Wyposażenie: klamka i zamek zamykany kluczem; blokada 2 skrzydła w bramie)

Furtka – jednokrzydłowa, szer. przejścia 1,2m; wys. Ok 150cm (dopasować do istniejącego ogrodzenia).
Brama – dwuskrzydłowa, szer. przejścia 2,5m (1,25+1,25m); wys. Ok 150cm (dopasować do istniejącego ogrodzenia), otwieranie ręczne.

Pytanie nr 3

Proszę o podanie podstawowych parametrów furtki wejściowej (wymiary, materiał wypełnienia itp.). Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź:

Furtkę i Bramę wejściową należy wykonać w istniejącym ogrodzeniu jako systemową z kształowników zamkniętych prostokątnych. Wysokość i forma identyczna jak istniejąca brama wjazdowa. Materiał – stal ocynkowana malowana proszkowo na kolor grafitowy.

Wypełnienie - kształowniki 25 x 25 mm, spawane do konstrukcji, w układzie pionowym co ok. 12cm.
Wyposażenie: klamka i zamek zamykany kluczem; blokada 2 skrzydła w bramie)

Furtka – jednokrzydłowa, szer. przejścia 1,2m; wys. Ok 150cm (dopasować do istniejącego ogrodzenia)

Brama – dwuskrzydłowa, szer. przejścia 2,5m (1,25+1,25m); wys. Ok 150cm (dopasować do istniejącego ogrodzenia), otwieranie ręczne

Pytanie nr 4

Na detalu schodów z siedziskiem (rys. D9) podano „wykończyć do zadanych poziomów deskami drewnianymi w kolorze dębu amerykańskiego”, na zestawieniu stolarki okiennej podano wykończenie ościeży wewnętrznych „Drewno/Dąb amerykański”. Proszę o wyjaśnienie co należy rozumieć poprzez określenie dąb amerykański. Czy należy przez to rozumieć jako deski w kolorze dębu amerykańskiego czy jako deski wykonane z dębu amerykańskiego. Jeżeli ma być tylko kolor dębu amerykańskiego to proszę o podanie gatunku drewna na podane deski.

Odpowiedź:

Dopuszcza się użycie różnych gatunków drewna twardego np. buku, dębu, jesionu. Należy utrzymać jednolite wybarwienie wszystkich elementów drewnianych budynku jak dla dębu amerykańskiego poprzez zastosowanie odpowiednich impregnatów. Grubość deski minimum 25mm.

Pytanie nr 5

Proszę o podanie grubości deski na siedziska trybun, gdyż w projekcie nie podano. Jest to niezbędne w celu rzetelnej wyceny w/w zadania.

Odpowiedź:

Minimalna grubość deski na siedziska trybun wynosi 20mm.

Wiesław Olszewski
Wójt Gminy Zbrosławice