

wszyscy Wykonawcy

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym z możliwością prowadzenia negocjacji pn.: „Budowa wielofunkcyjnego boiska w Sątopach - Samulewie”

W odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1605 ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1.: „W nawiązaniu do prowadzonego postępowania przetargowego prosimy, aby Zamawiający dopuścił do złożenia ofert przez wykonawców posiadających nawierzchnie najwyższej światowej jakości – jednego z ośmiu producentów preferowanych przez FIFA, dlatego wnioskujemy o dopuszczenie sztucznej trawy o parametrach wskazanych poniżej.

W związku z powyższym w ramach rozszerzenia konkurencyjności, prosimy o dopuszczenie ogólnodostępnej na rynku trawy o niższych parametrach i dokumentach:

Długość włókna nad podkładem: min. 18 mm;

1. Dtex: min, 8.000;
2. Ciężar włókna: min. 1 690 g/m²;
3. Grubość włókna: min. 145 mikronów;
4. Waga całkowita nawierzchni: min. 2940g/m²
5. Ilość pęczków: min. 48 000 /m²
6. ilość włókien: min. 770 000/m²
7. Rodzaj włókna: monofilamentowe/teksturowane
8. Zasymp: piasek kwarcowy
9. Certyfikat ITF kategoria 4

Dokumenty potwierdzające najwyższą jakość nawierzchni:

- raport z badań potwierdzający parametry nawierzchni oraz klasę szybkości trawy wykonane przez specjalistyczne laboratorium, deklaracja zgodności z normą EN 15330-1:2013, atest higieniczny PZH, kartę techniczną oferowanej trawy sztucznej potwierdzonej przez producenta, autoryzację producenta systemu wystawioną na zadanie objęte przetargiem upoważniającą wykonawcę do instalacji oferowanej nawierzchni.”

Wyjaśnienie na pytanie 1.: Zamawiający dopuszcza sztuczną trawę o parametrach podanych powyżej.

Niniejsze odpowiedzi i wyjaśnienia SWZ należy wziąć pod uwagę przy sporządzaniu oferty.