UWAGA:

1. Profile podłużne rozpatrywać łącznie z projektem zagospodarowania terenu.
2. Rzędne wierzchu włazów i wpustów szacunkowe - skoordynować z projektem drogowym biorąc pod uwagę rzędne nawierzchni projektowanych.
3. Przyjęto zwyczajowe zagłębienie istniejącej infrastruktury podziemnej. 1 m przed i za miejscem przewidywanej lokalizacji istniejącego uzbrojenia podziemnego wykop wykonać ręcznie.
4. Istniejące kable energetyczne i telekomunikacyjne zabezpieczyć rurą dwudzielną typu AROT.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY
Pracownia Projektowa Radzisław Oczkowicz 64-920 Piła, ul. Daleka 20/2 t.kom. 0-601-539-737	Gmina Wyrzysk ul.Bydgoska 29 89-300 Wyrzysk

Stadium	Branża	Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Projekt techniczny	Sanitarna	Projektant :	Grzegorz Rodziewicz upr. nr WKP/0143/POOS/12 branża instalacyjna	
Zadanie: Budowa ulicy Kalinowej w Wyrzysku	Tytuł rysunku: Profil podłużny sieci kanalizacji deszczowej	Projektant :	———	
Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Kalinowej w Wyrzysku	Data opracowania: 12.2022 r. / Skala: 1:100 / 1:500 / Nr rysunku: 2	Sprawdzający :	Helena Rodziewicz upr. nr WKP/0114/POOS/06 branża instalacyjna	

Teren projektowany
Teren istniejący



Poziom porównawczy 80,00 m n.p.m.

	Di2	D2	D3	D4	D5	D6	D7	D8	D5	D9
Rzędna terenu projektowanego	89,23	89,46	89,50	88,97	88,59	88,27	87,81	87,40	88,59	88,58
Rzędna terenu istniejącego	89,09	89,41	89,54	89,00	88,68	88,37	87,82	87,38	88,68	88,62
Rzędna dna kanału	86,28 86,28	86,41	86,48	86,54	86,57	86,62	86,67	86,72	86,57	86,58
Zagłębienie dna kanału [m]	2,87 2,95	3,05	3,02	2,43	2,02	1,65	1,14	0,68	2,02	2,00
Odległości [m]	26,5	36,8	29,4	15,2	13,7	24,6	26,0		5,5	
Spadek / Odległości [m]	5 ‰ L=26,5	2 ‰ L=81,5			3 ‰ L=13,7	2 ‰ L=50,6			2 ‰ L=5,5	
Materiał	315×9,2 PVC-U SDR34 SN8 lita			315×9,2 PVC-U SDR34 SN8 lita			250×11,0 PP SN16 lita		315×9,2 PVC-U SDR34 SN8 lita	
Długość trasy [m]	0,0	26,5	63,3	92,7	107,9	121,7	146,2	172,3	0,0	5,5

Studnia istniejąca | Studnia bet DN1200 | Studnia bet DN1200 | Studnia bet DN1200 | Studnia bet DN1200 | Studnia bet DN1200 | Studnia bet DN1200 | Studnia bet DN1200 | Studnia bet DN1200 | Studnia bet DN1200 Kinetą przez DN315 + dopływ 45° DN200 [zalecana docelowa rzędna dna] [zalecany rozbudowy w kierunku ulicy Akacjowej]