

Dla studni o głębokości 1,8 m i mniejszej stosować pokrywę betonową zbrojoną.



7	Poręcz chwytna z pręta stalowego ocynkowanego Ø 30 mm, (montaż 10 cm pod włazem, 7 cm od ściany)
6	Stopnie złazowe z prętów stalowych o grubości Ø30 mm i długości L=30 cm w tworzywowej otulinie antypoślizgowej: - długość B=30 cm - odległość od ściany L=15 cm - rozstaw stopni w układzie drabinowym co 25 cm - maksymalna odległość od dna lub wierzchu 50 cm
5	Właz kanałowy żeliwny betonowy z wypełnieniem pokrywy z betonu C35/45, z wentylacją, o średnicy Ø625 mm, nośność 40 t.
4	Pierścień dystansowy z betonu C45/55, W10, o średnicy Dw=625 mm; wysokość H=60 mm, 80 mm lub 100 mm (wysokość i ilość dobrać w zależności od potrzeb).
3b	Pokrywa betonowa zbrojona C35/45, W10.
3a	Krąg betonowy C35/45, W10, zwężkowy D=1,2/0,6 m; H=0,60 m. W razie potrzeby krąg zwężkowy obrócić tak, by właz znalazł się na środku pasa jezdnego (między kołami przejeżdżającego pojazdu).
2	Kręgi betonowe o średnicy DN=1,2 m. Wysokość: H=1,0 m; 0,75 m; 0,5 m; 0,25 m (dobrać odpowiednią); z betonu C35/45, W10. Uszczelnienie połączeń między kręgami - uszczelki odporne na agresywne działanie ścieków o pH=4-12 oraz gazów H2S, NH3, CO, CO2.
1	Dno studzienki z betonu C35/45 W10 z wyprofilowaną kinetą oraz spocznikiem dla obsługi. Kineta o wysokości równej 3/4 średnicy kanału deszczowego. Średnica Dw=1,2 m. Wyposażona w fabrycznie zamontowane przejścia szczelne dla przewodów PVC
Lp.	**Zestawienie elementów - studzienka kanalizacyjna grawitacyjna DN 1200 mm**

Zestawienie rozpatrywać łącznie z pozostałymi rysunkami i opisem technicznym

UWAGA!

1. **Lokalizacja studni kanalizacji grawitacyjnej wg projektu zagospodarowania terenu.**
2. **Studnie posadowić na płycie z betonu C12/15 o grubości 20 cm i średnicy 1,8 m.**
3. **Rzędne góry włazów dopasować do rzędnych projektowanych nawierzchni.**
4. **Stopnie złazowe także w dennicy.**

ZAMAWIAJĄCY

Gmina Wyrzysk
ul.Bydgoska 29
89-300 Wyrzysk

Stanowisko	Imię i nazwisko	Podpis
Projektant:	Grzegorz Rodziewicz upr. nr WKP/0143/POOS/12 branża instalacyjna	
Projektant:	———	
Sprawdzający:	Helena Rodziewicz upr. nr WKP/0114/POOS/06 branża instalacyjna	

WYKONAWCA

Pracownia Projektowa Radzisław Oczkowicz
64-920 Piła, ul. Daleka 20/2
t.kom. 0-601-539-737

Stadium: **Projekt techniczny**	Branża: **Sanitarna**	Data opracowania: 12.2022 r.	Skala: 1:25
Zadanie: Budowa ulicy Kalinowej w Wyrzysku	Tytuł rysunku: Schemat studni betonowej DN1200		Nr rysunku: 4
Obiekt: Sieć kanalizacji deszczowej w ulicy Kalinowej w Wyrzysku			