



Zestawienie zapotrzebowania mocy na cele c.w.u.			
Obszar	Moce ciepłe dla poszczególnych obszarów [kW]	Zużycie średnie w ciągu doby [GJ/d]	Przepływ czynnika [t/h]
1	134	4,6	11,86
2	333	11,5	29,48
3	336	11,6	11,86
4	63	2,2	5,58
5	2794	96,6	247,38

LEGENDA

Obszar 1

Obszar 2

Obszar 3

Obszar 4

Obszar 5

1

Punkt włączenia obszaru 1

2

Punkt włączenia obszaru 2

3

Punkt włączenia obszaru 3

4

Punkt włączenia obszaru 4

5

Punkt włączenia obszaru 5

Sieć ciepłowniczakanalowa 2xDN350

PECTYCH

Przebudowa Energetyki
2024-2025
1:1000