


UWAGI:

Wprowadzenie rur preizolowanych wraz z rurociągami monitoringu do budynku wymaga wykonania czterech otworów w przegrodzie budowlanej.

Do wykonania otworów należy użyć wiertnicy do betonu.

Nie dopuszcza się wykuwania otworów przy użyciu narzędzi uderowych.

Podczas wykonywania otworów w ścianach należy zwrócić uwagę na odpowiednią odległość pomiędzy wykonywanymi otworami zapewniającą możliwość poprawnego montażu przejść gazoszczelnych.

 PRACOWNIA INSTALACYJNA JAROSŁAW TABOR				tel. kom. 605 363 906 e-mail: jaroslaw.tabor@gmail.com	
INWESTOR: Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. ul. Kubicy 6, 43-100 Tychy					
STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY					
TYTUŁ OPRACOWANIA: Przebudowa osiedlowej sieci ciepłowniczej w rejonie ul. Przemysłowej 5, 9, 13, 15 w Tychach wraz z przyłączami do budynków.					
TYTUŁ RYSUNKU: SCHEMAT PRZEJŚCIA RUROCIĄGÓW PRZEZ PRZEGRODY BUDOWLANE					
DATA: 29.11.2017		SKALA: --		NUMER RYSUNKU: 06	
PROJEKTOWAŁ: mgr inż. Marcin Kowalczyk		UPRAWNIENIA: SLK/4200/ PWOS/12		PODPIS: 	
WYKONAŁ: mgr inż. Jarosław Tabor		UPRAWNIENIA:		PODPIS: 