



Zestawienie zapotrzebowania mocy na cele c.w.u.			
Obszar/Adres	Moce ciepłe dla poszczególnych obszarów i adresów [kW]	Zużycie średnie w ciągu dnia [GJ/d]	Przepływ czynnika [t/h]
1	434	11,5	38,43
Przemysłowa 5	80	3,5	7,08
Przemysłowa 13	94	2,7	8,32
Przemysłowa 15	112	4,0	9,92
Przemysłowa 7-11	65	1,7	5,75

LEGENDA

Obszar 1

Wystawienie

Sieć ciepłownicza łącząca poszczególne punkty węzłowe

PW1

Punkt węzłowy

PW2

Punkt węzłowy

PEC

Pracownia Energetyki Ciepłej Sp. z o.o.  
ul. Słowackiego 1  
01-644 Warszawa