

Tychy dnia 13.12.2017

Protokół z przeprowadzenia narady koordynacyjnej , dla sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.


Sposób przeprowadzenia narady :

- z osobistym uczestnictwem przedstawicieli branż i wydziałów UM Tychy,
- przedstawiciel Orange Polska S.A. - za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
- termin narady – 13.12.2017 r
- miejsce narady - UM Tychy, Wydział Geodezji pokój 612,
- znak sprawy: GWG.6630.361.2017

- przedmiot narady: **Projekt trasy przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz
z przyłączami do budynków na osiedlu P w rejonie ulicy Przemysłowej
w Tychach.**

- wnioskodawca - **PRACOWNIA INSTALACYJNA Jarosław Tabor**
43-600 Jaworzno, ul. Żwirki i Wigury 1/3

- przewodniczący narady koordynacyjnej – Kierownik Referatu mgr inż. Joanna Palecka -Mazgaj

z up. Prezydenta Miasta
WYKONUJĄCEGO ZADANIA Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
KIEROWNIK REFERATU

mgr inż. Joanna Palecka-Mazgaj

Przedmiot narady koordynacyjnej: Projekt trasy przebudowy osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków na osiedlu P w rejonie ulicy Przemysłowej w Tychach.

L.p.	Branża	Stanowisko branży	Reprezentant branży
1	Miejski Zarząd Ulic i Mostów Budowlanych 59 Tychy	uzgadnia się decyzję lokalizacyjną DDA-5.345.10050.17.MAS z 08.12.2017 r.	SPECIALISTA DS. ADMINISTRACJI I W ZAKRESIE ZASTOSOWANIA ORAZ UZGODNIENIA mgr inż. Sylwia Stopyńska-Jużek 2017 12. 13 ...data i podpis...
2	Tychy-Miasto Na Prawach Powiatu – Wydział Geodezji Al. Niepodległości 49 Tychy	Znaki geodezyjne podlegają ochronie na podstawie Ustawy "Prawo Geodezyjne i Kartograficzne" z dnia 17 maja 1989r. art. 15 pkt. 1 (Dz.U. z 2017r. poz. 2101 z późn. zm.) W razie ich uszkodzenia lub zniszczenia koszty odnowienia ponosi inwestor.	RIELOWNIK REFERATU mgr inż. Joanna Palecka-Mazgaj 13 GRU. 2017 ...data i podpis...
3	Tychy-Miasto Na Prawach Powiatu – Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – kanalizacja deszczowa Al. Niepodległości 49 Tychy	Uzgodnia się pod następującymi warunkami: - zachować odległość od naszego uzbrojenia zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, - kolizje z naszym uzbrojeniem zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami, - roboty ziemne w rejonie naszego uzbrojenia należy wykonać ręcznie pod nadzorem pracownika firmy utrzymującej się zlec.	mgr inż. Aneta Żurek-Pucek 2017 12. 13 ...data i podpis...
4	Tychy-Miasto Na Prawach Powiatu – Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa – Ochrona Środowiska Al. Niepodległości 49 Tychy	uzgadnia się	INSPEKTOR mgr inż. Aneta Żurek-Pucek 2017 12. 13 ...data i podpis...

Znak sprawy: GWG.6630.361.2017

5	Tychy-Miasto Na Prawach Powiatu – Wydział Komunalny, Ochrony Środowiska i Rolnictwa - Oświetlenie Al. Niepodległości 49 Tychy	Uzgadnia się z uwagą, że w pobliżu przedzeń gminnych, należących do sieci oświetlenia drogowego, roboty należy wykonywać ręcznie pod nadzorem pracownika firmy eksploatującej tę sieć. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć z PN i obowiązującymi przepisami.	INSPEKTOR mgr inż. Antoni Zazakowny data i podpis... 2017 12 13
6	TAURON DYSTRYBUCJA S.A. Oddział w Gliwicach Portowa 14a Gliwice	Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu nasady urządzeń poszerzenia należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja Serwis S.A. o nadzór branżowy. Zbliżenia i skrzyżowania należy zabezpieczyć zgodnie z obowiązującymi normami.	TAURON Dystrybucja S Pełnomocnik Dariusz Małecki data i podpis... 2017 12 13
7	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Dział Zarządzania Majątkiem Sieciowym. Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień. ul. Szczęść Boże 11 Zabrze	Uzgadnia się bez uwag	Specjalista ds. Technicznych Arkadiusz Jasiak 15.12.2017 ...data i podpis...
8	PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Zabrze Gazownia w Tychach Barbary 25 Tychy	Uzgadnia się z uwagami: Zachować odległości poziome i pionowe od sieci gazowej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013r (Dz.U. z 2013r poz. 640). Prace ziemne w rejonie sieci gazowej prowadzić pod nadzorem Rozdzielni Gazu w Tychach. Zlecić nadzór branżowy R.G. w Tychach z podaniem terminu rozpoczęcia robót	Specjalista ds. Technicznych Arkadiusz Jasiak 15.12.2017 ...data i podpis...
9	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i kanalizacji S.A. Sadowa 4 Tychy	Uzgodniono zgodnie z pismem TS/ER/45362/S.6.12.12.1/T/66/540/KC/A 12.12.2017	SPECJALISTA ds. Techniczne i Sieciowych Rogdan Duda 2017 12 13 ...data i podpis...

Znak sprawy: GWG.6630.361.2017

10	Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Katowice Oddział Sieci Magistralnych Mikołów	UZGODNIONO BEZ UWAG	Kres OST Mikoł. T. Stanisław Stan... 2017 12 13 ...data i podpis...
11	Śląski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych Katowice w likwidacji Biuro Terenowe w Bieruniu Katowice	bez uwag	ŚLĄSKI ZARZĄD Melioracji i Urządzeń Wodnych w Katowicach - w likwidacji Biuro Terenowe w Bieruniu 43-155 Bieruń, ul. Wileńska 16 tel/fax 32 216 19 77 Lapce 2017 12 13 ...data i podpis...
12	Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. Piłsudskiego 12 Tychy	uzgadnia się bez uwag	Specjalista ds. Projektowania mgr inż. Anna Kucz 2017 12 13 ...data i podpis...
13	Orange Polska S.A. Ordonia 13 Katowice	patrz załącznik (*)	KIEROWNIK REFERATU Ciemna mgr inż. Joanna Palecka-Mazgaj 13 GRU. 2017 ...data i podpis...
14	Netia S.A. Katowice	bez uwag	Przedstawiciel N.S.A. Tadeusz... 2017 12 13 ...data i podpis...

Znak sprawy: GWG.6630.361.2017

15.	Tyskie Linie Trolejbusowe Sp. z o.o. Tychy	<i>Bez uwag.</i>	2017 12 13 Z-CIA KIER ds. sieci i p. stacji ...data i podpis... <i>Lukasz Wasowicz</i>
16.	Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Sp. z o.o. Kubicy 6 Tychy	<i>Bez uwag.</i>	Kierownik Działu Utrzymywania Sieci i Dyspozytora Sieci Ciepłowniczych <i>mgr inż. Lesław Iskrzycki</i> 2017 12 13 ...data i podpis...
17.	Tauron Ciepło Sp. z o.o. Obszar Ciepłny nr 3 Katowice	<i>bez uwag</i>	2017 12 13 ...data i podpis...

(*) *nałagami*

349/2017- UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor

Wypełniony wniosek należy wysłać do Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko Białą, drogą mailową na adres: e-mail:

DISU.RSWUUiIBBH@orange.com

350/2017- UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor

Wypełniony wniosek należy wysłać do Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko Białą, drogą mailową na adres: e-mail:

DISU.RSWUUiIBBH@orange.com

351/2017- UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor

Wypełniony wniosek należy wysłać do Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko Białą, drogą mailową na adres: e-mail:

DISU.RSWUUiIBBH@orange.com

352/2017- UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor

Wypełniony wniosek należy wysłać do Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko Białą, drogą mailową na adres: e-mail:

DISU.RSWUUiIBBH@orange.com

353/2017- UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor

Wypełniony wniosek należy wysłać do Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko Białą, drogą mailową na adres: e-mail:

DISU.RSWUUiIBBH@orange.com

354/2017- UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.

Wniosek i szczegóły dotyczące prowadzenia nadzorów i odbiorów końcowych oraz cennik tych usług można znaleźć na stronie: www.orange.pl/wniosekonadzor

Wypełniony wniosek należy wysłać do Wydziału Utrzymania Usług i Infrastruktury dla strefy Utrzymaniowej Bielsko Białą, drogą mailową na adres: e-mail:

DISU.RSWUUiIBBH@orange.com

355/2017- UZGADNIA SIĘ Z UWAGĄ: Prace w pobliżu urządzeń teletechnicznych należy prowadzić ręcznie. O terminie rozpoczęcia prac należy powiadomić z 14 dniowym wyprzedzeniem.