



BURMISTRZ  
MIASTA  
KOŚCIERZYNA

WIZP.271.11.5.2022

Kościerzyna, dnia 16.05.2022r.

.....  
.....  
.....

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych na realizację zadania pn. Budowa stadionu lekkoatletycznego w Kościerzynie

Zamawiający Gmina Miejska Kościerzyna informuje, że otrzymał ze strony wykonawcy następujące zapytanie, na które udziela odpowiedzi:

1. *W związku z tym, że zaproponowane w PFU rozwiązanie oświetlenia boiska nie spełnia wymogu z PFU /a mianowicie obliczone natężenie oświetlenia połowy boiska jest mniejsze niż wymagane 75 lx/ proszę o zgodę na wykorzystanie opraw z drugiej połowy boiska w celu uzyskania żdanego natężenia oświetlenia.*

**Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania poprawioną symulację oświetlenia. Ilości opraw pozostaje bez zmian. W scenie 1/2 boiska załączono dodatkowe dwie lampy na środkowym słupie aby podnieść natężenie powyżej 75lx.**

Z upoważnienia Burmistrza

*Tomasz Malinny*  
Zastępca Burmistrza