

Ośno Lubuskie, 22 sierpnia 2022r.

Centrum Usług Wspólnych
w Ośnie Lubuskim
ul. Rynek 1
69-220 Ośno Lubuskie

WYKONAWCY

CUW. 271.3.2022

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez przeprowadzania negocjacji na podstawie art. 275 pkt. 1) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) pn.:

„Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kW na terenie Oczyszczalni ścieków w Ośnie Lubuskim, działka ewidencyjna: 171/3 w formule zaprojektuj i wybuduj”

Ogłoszenie nr 2022/BZP 00298651/01 z dnia 09.08.2022r.

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań Wykonawców dotyczących zapisów w SWZ, Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udziela odpowiedzi, zgodnie z poniższym:

Pytania Wykonawcy i udzielone odpowiedzi:

Pytania Wykonawcy:

1. Dzień dobry, zwracam się z prośbą o odstępstwo na montaż paneli fotowoltaicznych o wymiarach: 1134mm x 1722mm i sprawność 21,51% i gwarancji mocy 87,4% po 30 latach. Takie panele zajmą tyle samo lub nawet mniej miejsca niż te ze specyfikacji przetargowej a będą dużo skuteczniejsze i zagwarantują Państwu większą moc na dłużej.

Odp. : Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wymiarów modułów poza ramy określone w PFU. W specyfikacji określono wymogi minimalne dotyczące sprawności i gwarancji: sprawność nie mniejsza niż 21%, gwarancja wydajności mocy nie mniej niż 84,5% po 25 latach. Wykonawca może zaoferować urządzenia o parametrach wyższych, niż wymogi minimalne zawarte w PFU.