

Nowy Dwór Gdański, 19.06.2023 r.

ZP.271.12.1.2023

Sprawa: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kmiecinie”

Zamawiający, Gmina Nowy Dwór Gdański, działając zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz.U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm., zw. dalej ustawą PZP), informuje o wpłynięciu wniosków o wyjaśnienie treści Specyfikacji warunków zamówienia, sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczej w budynku Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Kmiecinie” oraz udziela odpowiedzi na zadane pytania.

Treść otrzymanych zapytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

Brak w dokumentacji wysokości oraz rysunku komina spalinowego. Prosimy o uzupełnienie informacji.

Odpowiedź:

Wysokość komina spalinowego wynosi 3,5 m. Wymiary należy odczytać z rzutu kotłowni. Komin zastosować zgodny z DTR kotła.

Pytanie 2:

Jakie ma być przeszklenie w drzwiach zewnętrznych? Jaki kolor mają mieć poszczególne drzwi? Prosimy o doprecyzowanie

Odpowiedź:

Wszystkie drzwi w kolorze białym. Przeszklenie w drzwiach zewnętrznych od góry do dołu.

Pytania i odpowiedzi na nie, stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

Z poważaniem,

mgr inż. Jacek Michalski
Burmistrz Nowego Dworu Gdańskiego