6a | Zaplecze | 12m2 | Wykładz. PCW | istniejąca

w zakresnie wykonawcy jest wykonanie jest suchego syfonu antyzapachowego

89 204

45 160

h0=300

D6

przeniesienie klimatyzatora 6a, poza zkresem zadania

Umywalka bez zmian, w zakresie wykonawcy: -wymiana bateri, wężyków, syfonu oraz dozowników namydło, płyn dezynfekcyjny i papier

6 | Sala seminaryjna | 53m2 | Wykładz. PCW | istniejąca

D5

88 204

7 | Pom. biurowe | 21m2 | Wykładz. PCW | nowa

8a | Pom. biurowe | 13m2 | Wykładz. PCW | nowa

8b | Pom. biurowe | 14m2 | Wykładz. PCW | nowa

466

90 200

N7

15

N8

8 | Korytarz | 8m2 | Wykładz. PCW | nowa

90 200

N6

353

15

97 214

D9

578

97 215

D10

140

Rura od skroplin PVC 0,07

Przygotować podejście pod skropliny (zaślepiony trójnik)

K1 | Korytarz | 79m2 | Lastryko | istniejące

Przygotować podejście pod skropliny (zaślepiony trójnik)

Przygotować podejście pod skropliny (zaślepiony trójnik)

Rura od skroplin PVC 0,07

N5

180 210

K2 | Korytarz | 29m2 | Lastryko | istniejące

D4

196 226 h0=95

197 225 h0=95

194 233 h0=95

przeniesienie klimatyzator 5kW, poza zkresem zadania

Przygotować podejście pod skropliny (zaślepiony trójnik)

97 212

D1

przeniesienie klimatyzator 5kW, poza zkresem zadania

84 204

D2

przeniesienie klimatyzator 5kW, poza zkresem zadania

97 212

D3

przeniesienie klimatyzator 5kW, poza zkresem zadania

90 200

N1

Umywalka bez zmian, w zakresie wykonawcy: -wymiana bateri, wężyków, syfonu oraz dozowników namydło, płyn dezynfekcyjny i papier

1 | Sala seminaryjna | 43m2 | Wykładz. PCW | istniejąca

2 | Pom. biurowe | 18m2 | Wykładz. PCW | nowa

3 | Pom. biurowe | 18m2 | Wykładz. PCW | nowa

4 | Pom. biurowe | 18m2 | Wykładz. PCW | nowa

177 225 h0=95

178 225 h0=95

178 224 h0=95

178 225 h0=95

178 224 h0=95

miejsce wpięcia w istniejący pion wentylacji,na piętrach 1 i 2 pod stropem

81 216

5 | Pom. socjalne | 2m2 | Wykładz. PCW | nowa

Trasa instalacji wentylacji nawiewnej pod stropem

Kanalizacja wentylacji poziomie 22

Zlew wpuszczany

Umywalka wpuszczana

90 200

N2

80 200

N3

80 200

N4

5a | Toalety | 4m2 | Płytki ceram. | nowe

194 215 h0=95

Podwieszany Pojemnościowy podgrzewacz ciepłej wody użytkowej min. 2kW (230V) i min. pojemności 20l

Wentylator wyciągowy załączony z włączeniem światła, wentylator podłączyć do istniejących kominów wentylacyjnych

Wpiąć się w istniejący pion wody, pod skropliny z klimatyzatorów przygotowć suchy syfon

Wpiąć sie w istniejący pion kanalizacyjny, a rurę PVC 0,07 od skroplin włączyć poprzez syfon antyzapachowy

Wpiąć sie w istniejący pion kanalizacyjny

ściany gk na ruszcie stalowym, ruszt o szer. 100mm, wypełnienie wełną o gr. 100mm, okładzina z płyty podwójnej 2x12.5mm obustronnie, przegroda o akustyce min. 50dB, wokół ścian profile wzmocnione (ościeżnicowe)

okładzina z płytek ceramicznych

zakres sufitu do szpachlowania i malowania (bez sufitu podwieszanego)

zakres sufitu do malowania

zakres do wykonania sufitu modułowego (wszystkie powierzchnie niezakreskowane)

detal montażu sufitu podwieszonego kasetonowego 60x60cm
skala 1:20



Skala 1:50

	UNIWERSYTET MEDYCZNY IM.KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU DZIAŁ INWESTYCYJNO-TECHNICZNY		
Projekt:	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby Katedry Medycyny Społecznej		
Rysunek:	ROBOTY BUDOWLANE-KONCEPCJA BRANŻY SANITARNEJ	03.2022	4