



Dyrekcja
Rozbudowy
Miasta Gdańska

PKN/332/2023/DJ

Gdańsk, dnia 20.09.2023r.

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Projekt instalacji wentylacji mechanicznej z nagrzewnicą ciepła w pomieszczeniach wystawienniczych i sali projekcyjnej oraz projekt sufitu podwieszanego w sali wystawienniczej na II piętrze” w budynku CSW „Łaźnia” przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku (Zakres nr 1 – PODSTAWOWY) oraz
Realizacja robót budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej pn.: „Wymiana przegród wewnętrznych w sali wystawowej na II piętrze budynku CSW „Łaźnia” przy ul. Jaskółczej 1 w Gdańsku” (Zakres nr 2 – OPCJA)

Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, w trybie art. 284 ust. 1 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), przekazuje poniższe wyjaśnienia z prośbą o ich uwzględnienie przy sporządzaniu oferty przetargowej.

Pytanie nr 1:

W projekcie sanitarnym w opisie instalacji wentylacji mechanicznej jest informacja, że centrale wentylacyjne mają być "z funkcją chłodzenia". Proszę o informację jak to chłodzenie ma być realizowane i o załączenie ewentualnego projektu instalacji chłodniczej.

Odpowiedź:

Zakres dokumentacji projektowej, stanowiącej załącznik do zaproszenia ofertowego, nie obejmuje projektu klimatyzacji. Zaprojektowana jest centrala, której parametry gwarantują obsługę dodatkowego elementu układu wentylacji, np. klimatyzacji. Tak zaprojektowana centrala otwiera drogę dla ewentualnej decyzji o budowie systemu klimatyzacji w budynku CSW „Łaźnia” w przyszłości.

\$ImieNazwiskoPodpisujacego

Dyrektor

Podpisano elektronicznie: 20-09-2023