

Znak sprawy: ZP.271.21.2020

Nazwa zamówienia: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”.

Psary, dnia 21.01.2021 r.

Zamawiający:

**Gmina Psary**

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

Adres do korespondencji:

Urząd Gminy w Psarach

ul. Malinowicka 4

42-512 Psary

.....

(nazwa i adres Zamawiającego)

**wg rozdzielnika**

Dotyczy: postępowania przetargowego o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”.

Działając w trybie art. 38 ust. 2, 4, 4a i 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 1843 z późn. zm.) Zamawiający – Gmina Psary, przekazuje treść zapytań wraz z zmianami treści SIWZ oraz informuje o zmianie terminu składania i otwarcia ofert.

### **Pytanie nr 1.**

Prosimy o udzielenie informacji czy Wykonawca ma uwzględnić w wycenie sztuczna pasiekę, ponieważ nie występuje ona w przedmiarze, jeżeli tak, to prosimy o doprecyzowanie, co takowy obiekt powinien obejmować.

#### **Odpowiedź**

*Wszystkie ule przewidziane w pasiece są uwzględnione w przedmiarze jako elementy małej architektury, również projektowana tam nawierzchnia z kłińca jest uwzględniona w zestawieniu.*

*Jednocześnie Zamawiający uzupełnił przedmiar robót o pozycję nr 74. d.3.2. Ogrodzenie drewniane wys. 60 cm (ogrodzenie sztucznej pasieki).*

*Nowy obowiązujący przedmiar robót stanowi załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.*

### **Pytanie nr 2.**

Prosimy o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuści zamianę studni wodomierzowej PE na studnie betonową, gdyż taka zamiana została dokonana w przedmiarze (poz 248).

#### **Odpowiedź**

*Studzienkę wodomierzową, DN1000 należy wykonać zgodnie z projektem przyłącza jako tworzywową, zostało to uwzględnione w nowym obowiązującym przedmiarze – załącznik nr 1 do odpowiedzi na pytania.*

### **Pytanie nr 3.**

Zwracamy się z prośbą o uzupełnienie dokumentacji projektowej, w następujące rysunki: K-01, K-03, K-05, K-06, K-07, K-08, K-10, K-11, K-12.

#### **Odpowiedź**

*Zamawiający zamieszcza uzupełnienie dokumentacji o brakujące rysunki – załącznik nr 2 do odpowiedzi na pytania.*

Znak sprawy: ZP.271.21.2020

Nazwa zamówienia: „Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzeki Przemszy i Brynicy”.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ulega przedłużeniu i upływa dnia **08.02.2021 r. o godzinie 12:00**. Otwarcie ofert nastąpi w dniu **08.02.2021r. o godzinie 12:30**.

**Odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stają się integralną częścią SIWZ i obowiązują od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.**

Wszystkie pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

Zatwierdzam

Wójt

Tomasz Sadłoń

Załączniki:

1. Załącznik nr 1 - Nowy obowiązujący przedmiar robót.
2. Załącznik nr 2 - Uzupełnienie dokumentacji – brakujące rysunki.

Rozdzielnik:

1. Platforma zakupowa: <https://platformazakupowa.pl/pn/psary>, zakładka dedykowana postępowaniu.
  2. a/a
- Sprawę prowadzi: Arkadiusz Maraszek; e-mail: arkadiuszmaraszek@psary.pl