


Edytor  
Telefon  
faks  
e-Mail

## pom 9 / Wyniki jednoarkuszowe



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,  
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:193

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	134	75	159	0.561
Podłoga	20	134	74	160	0.549
Sufit	70	36	22	46	0.593
Ściany (12)	50	88	23	321	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.000 m  
Siatka: 128 x 32 Punkty  
Margines: 0.000 m

**Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	7	LUXIONA 19.3079.0014.34 BERYL SURFACE NEW LED O-1 1800 MICRO-PRM E IP44 34 840 (1.000)	1376	1864	14.0
W sumie:			9634	W sumie: 13048	98.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $4.10 \text{ W/m}^2 = 3.06 \text{ W/m}^2 / 100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $23.89 \text{ m}^2$ )