

Zestawienie elementów wentylacji

1.	hybrydowa nasada wentylacyjna (PCV) FENKO Ø 160 W = 180 m³/h 33-41dB	szt. 9
2.	podstawa dachowa B/III Ø 160 FENKO z wyjściem PCV	szt. 9
3.	kanał wentylacyjny z blachy nierdzewnej gr. 0,5 mm typ K Ø 160 L = 1000 mm	szt. 10
4.	wywietrznik dachowy PCV typ ZEFIR 140	szt. 4
5.	podstawa dachowa B/II Ø 160 z wyjściem na wywietrznik ZEFIR 140	szt. 4
6.	kratka wentylacyjna bez regulacji Ø 160 (do połączenia z kanałem Ø 160)	szt. 1
7.	wentylator łazienkowy MURO 100 PIR	szt. 3
8.	kanał wentylacyjny z blachy nierdzewnej gr. 0,5 mm typ K Ø 160 L = 800 mm	szt. 3
9.	czerpnia ścienna z siatką z okapnikiem o wym. 800 x 70 mm	szt. 2
10.	zespół nawiewny typ ZENA z czerpnią zewnętrzną z ckapnikiem oraz kratką z regulacją q = 40 m³/h	szt. 12

UWAGI:
- przed zamówieniem urządzeń sprawdzić na budowie długość kanałów wentylacyjnych poz. 3 i 8
- kanały wentylacyjne na poddaszu należy zaizolować wełną mineralną gr. 40mm z płaszczem z blachy ocynk.

Tomasz Paszczak
Usługi Projektowe i Wykonawstwo
ul. Jasna 51/29, 70-777 Szczecin
tel. 502097329

Temat:	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Cerkwicy	Skala: 1:100
Nazwa rysunku:	Rzut przyziemia instalacji wentylacyjnej	
Adres inwestycji:	dz. nr 141, obr. Cerkwica, gm. Karnice, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie	Data: lipiec 2021
Inwestor:	Gmina Karnice ul. Nadmorska 7, 72-343 Karnice	
Branża:	instalacje sanitarne	Nr rysunku: 3
Projektował: Tomasz Paszczak upr. 108/Sz/78	Sprawdził: mgr inż. Wilhelm Heleniak upr. 165/Sz/02	