

SKRZYNKA PRZYŁĄCZENIOWA RF MODUŁÓW FOTOWALTAIKI Z ZABEZPIECZENIAMI STRONY DC I AC



Nr Obwodu	1
Typ przewodu	YLY 5x6mm^2
Moc Pzo[kW]	≈5,5



LEGENDA:

F1. OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ TYPU C STRONY AC
Q1. WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY B25A/3
F2. OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ STRONY DC
F3. OGRANICZNIK PRZEPIĘĆ STRONY DC

RF

1 : ---

nazwa obiektu budowlanego	Rozbiórka istniejącego budynku i budowa nowego budynku świetlicy wiejskiej w Cerkwicy, dz. nr 141 obr. Cerkwica, gm. Karnice, pow. Gryficki, woj. Zachodniopomorskie	**data sporządzenia** 07 / 2021r.
tytuł / skala rys.	Schemat fotowoltaiki	
projektant	mgr inż. Piotr Markowski upr. nr ZAP/0218/POOE/11	
sprawdził	mgr inż. Patryk Dominiak upr. nr ZAP/0107/POOE/12	**E6**
opracował	mgr inż. Paweł Markowski	nr rys.

USŁUGI PROJEKTOWE ANDRZEJ FRYDRYCKI ul. FIELDORFA 19/4 71-075 SZCZECIN, TEL 608-609-899